

GMINA SKARYSZEW

ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew
NIP 7962867409
REGON 670223385

Skaryszew, dn. 26.04.2016 r.

RIM.271.7.2016.AB

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

WYJAŚNIENIE 1

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na zadanie pn.: „**Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego oraz restauracją detali architektonicznych w obrębie dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie, gmina Skaryszew**” działając w trybie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164) wyjaśniam co następuje:

Treść zapytania:

Zwracam się z prośbą o podanie rodzaju pokrycia (blachy) dachowego ponieważ dokumentacja zawiera rozbieżności ,w każdym z załączonych dok. SIWZ STWIORB i projekcie .

Odpowiedź:

Pokrycie dachowe z blachy tytanowo-cynkowej.

Powyższe informacje stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

mgr inż. Ireneusz Kumiega