



UWAGI:

- Zwoody poziome i przewody odprowadzające wykonac z drutu FeZn s=8mm
- Elementy wystające ponad dach należy chronić indywidualnym zwodami pionowymi
- Uziom fundamentowy, wyprowadzenia uzłomów z ław według PT konstrukcji
- Złącza kontrolne instalować na wysokości 1,8m
- Podłączenia instalacji odgromowej wykonac starannie w sposób zapewniający stały styk elektryczny, a połączenia w ziemi - spawac
- Do instalacji odgromowej na dachu nie podłączac wentylatorów, anten, kominiow ani żadnych konstrukcji wystających ponad dach.

Układ sieciowy TN-S

TEMAT	Remiza ze świetlicą		
ADRES	Kobyłany, (dz. nr 215), Gm. Skarżyszew		
TREŚĆ	Plan instalacji odgromowych		
PROJEKT.	mgr inż. Franciszek Sadał	mgr inż. Ryszard Klimkiewicz	mgr inż. Ryszard Klimkiewicz
SPRAWDZ.	mgr inż. Ryszard Klimkiewicz	mgr inż. Ryszard Klimkiewicz	mgr inż. Ryszard Klimkiewicz