



p.p. 170,00 m n.p.m.			
Rzędna terenu		177,25	
Rzędna dna kanału		174,71 175,63	
Zagłębienie	2,54 1,62		176,05 177,50 176,10 177,50
Spadek, średnica, materiał	$\phi 0,16 \text{ PVC}$ (ze ścianką litym) $i=1,5\%$		
Odległość	0,00	28,0	28,00 31,50

ist. studnia rewizyjna
na kanale $\phi 0,20 \text{ m}$

S1

S2

BUD.SI

UWAGA:

Studnie rewizyjne należy wykonać z kręgów żelbetonowych $d=1,2$.
Studnie w terenie zielonym przykryć pokrywą z włazem typu lekkiego.
Budowę kanalizacji należy rozpocząć od ist. studni rewizyjnej na kanale komunalnym.

TEMAT	Remiza ze świetlicą		
ADRES	Kobyłany, (dz. nr 215), Gm. Skaryszew		
TREŚĆ	Przyłącze kan. sanitarnej - profil podłużny		Data: 06.15.
PROJEKT.	mgr inż. Grzegorz Soddal upr. nr GP-III-8386/177/87		Skala: 1:100
SRAWDZ.	mgr inż. Krzysztof Fejfer upr. nr GP-III-7342/160/92		Nrys: 3