

Skaryszew, dnia 23 lipca 2015 r.

Gmina Skaryszew
ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

Zapytanie i wyjaśnienie do SIWZ na stronę internetową: www.bip.skaryszew.pl

Dotyczy:

- udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców otrzymane przez Zamawiającego w dniu 23.07.2015 r. dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Skaryszew” następującej treści:

1. W formularzu ofertowym jest pozycja „Poza cenowe kryteria oceny oferty”. Co należy wpisać w rubryce „Oferowane przez wykonawcę parametry sprzętu”. Rozumiem że tabela dotyczy terminu płatności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienił treść powyższego załącznika a mianowicie zamiast „Oferowane przez wykonawcę parametry sprzętu” winno być „Oferowany przez wykonawcę termin (przy wybranym terminie zaznaczyć X) ”.

2. Czy przy wyliczaniu ceny należy kierować się wyłącznie przedmiarem robót, czy wszystkimi dokumentami (SIWZ,SST, Projekt) Pomiedzy dokumentami występują rozbieżności.

Oświetlenie Modrzejowice

- projekt i przedmiar uwzględnia montaż słupów o wys. 12m, natomiast SIWZ i SST (pkt 1.3 d i e) słupy o wys 10 m(E10,5/4,3, ZN 10)
- zasilanie linii oświetleniowej w przedmiarze jako linia kablowa, w opisie technicznym jako podwieszona na istniejących słupach.

ODPOWIEDŹ: Przy wycenie uwzględniamy wszystkie dokumenty dotyczące realizacji zadania a mianowicie SIWZ projekt, SST i przedmiar.

Zasilanie oświetlenia będzie kablowe - zostało zmienione przez GDDKiA .

Wysokość słupów jak w projekcie i przedmiarze a mianowicie 12 m. Zapisy w SIWZ i SST zostały zmienione z 10m na 12m.

3 Czy przy wyliczaniu ceny należy uwzględnić koszty związane z zajęciem pasa drogowego i wykonaniem projektu organizacji ruchu przy drodze krajowej i powiatowej, gdyż nie wynika to jednoznacznie z żadnych dokumentów przetargowych.

ODPOWIEDŹ: Wykonawca przy wyliczaniu ceny winien uwzględnić wszystkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i wykonaniem niezbędnych dokumentów (tj. organizacji ruchu) zapewniających prawidłowość

wykonywanych robót. W związku z powyższym w punkcie 3 SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji przedmiotu zamówienia - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia:" zamawiający dodaje:

- koszty związane z zajęciem pasa drogowego**
- koszty związane z uzyskaniem oraz wykonaniem wszystkich niezbędnych dokumentów, uzgodnień zapewniających prawidłowość realizacji robót.**

Z up. BURMISTRZA

/-/

**mgr Iwona Kilianek
SEKRETARZ**