

Skaryszew, dnia 23 lipca 2015 r.

Gmina Skaryszew
ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

Zapytanie i wyjaśnienie do SIWZ na stronę internetową: www.bip.skaryszew.pl

Dotyczy:

- udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców otrzymane przez Zamawiającego w dniu 22.07.2015 r. dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania: „Remont z przebudowa i termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach” następującej treści:

1. Gdzie zawarto grubość papy podkładowej i nawierzchniowej oraz gramaturę papy nawierzchniowej.

ODPOWIEDŹ: W projekcie nie określono grubości pap, pozostawiając wybór Wykonawcy ze względu na różnorodność systemów dwuwarstwowego pokrycia, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w projekcie wykonawczym.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy o grubość pap, podaję informację uzupełniającą określającą minimalną ich grubość:

- papa podkładowa grubości min 3,0mm
- papa wierzchniego krycia grubości min 4,2mm

2. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej osnowie ma być papa podkładowa.

ODPOWIEDŹ: Właściwy opis osnowy pap jest w projekcie wykonawczym

- papa podkładowa – osnowa z kompozytowej włókniny poliestrowej
- papa wierzchniego krycia – osnowa z włókna szklanego przy gramaturze min 80g/m²

3. Prosimy również o podanie rodzaju papy podkładowej na wełnie mineralnej oraz sposobu jej umocowania do wełny.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym, papa położona bezpośrednio na wełnie mineralnej jest w/w papą podkładową, mocowaną jak napisano przez zgrzewanie. Zgodnie z instrukcją producenta papa ta dodatkowo jest mocowana mechanicznie przez wełnę do wylewki.

Z up. BURMISTRZA
/-/
mgr Iwona Kilianek
SEKRETARZ