

Skaryszew, dnia 2017.05.31

DTW.521.40.2017.MG

Gmina Skaryszew
ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

Dot. : warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaryszewie położonej na działce nr ew. 1106/2 w m-ci Skaryszew ul. Wojska Polskiego.

1. Opracować dokumentację techniczną **przyłącza wodociągowego PCV lub PE Ø 90 mm** na aktualnych mapach do celów projektowych sporządzonych przez osobę uprawnioną.
2. Dokumentacja techniczna winna zawierać: opis z określeniem średnicy, długości i sposobu wykonania robót budowlano-montażowych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 oraz szczegół. włączenia do istniejącej sieci wodociągowej.
3. Dokumentację projektową przedłożyć do uzgodnienia radzie koordynacyjnej w *Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Graniczna 24, pok. 108.*
4. Przyłącze należy zaprojektować i wykonać z rur **PCV lub PE Ø 90 mm**. Zasilenie projektowanego przyłącza nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej o średnicy **Ø 160 mm PCV** usytuowanej w pasie drogowym drogi gminnej.
5. Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej wykonać poprzez **trojak 150 mm**. Następnie za trojakiem poprowadzić odcinek przyłącza **PCV lub PE Ø 160 mm** do wysokości pasa zieleni. Na wysokości pasa zieleni zamontować kolejny trojak z odejściem na hydrant p.poż. **DN 80** oraz poprowadzić przyłącze wodociągowe **Ø 90** do studzienki wodomierzowej. Drugi hydrant **DN 80** zaprojektować na przeciwnym skraju budynku w pasie zieleni.
6. Opomiarowanie wody przy pomocy wodomierza typu IS o średnicy **DN 32-40 mm**, z zaworem odcinającym przed i za wodomierzem zlokalizowanym w szczelnej studzience wodomierzowej w obrębie **działki 1106/2**. Za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór antyskażeniowy typu EA z możliwością nadzoru.
7. Uzyskać zgodę zarządcy drogi na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego oraz montażu dwóch hydrantów p. poż. w pasie drogowym drogi gminnej.
8. Poinformować ZGKiM w Skaryszewie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu robót. Roboty montażowe oraz próby ciśnieniowe wykonywać pod nadzorem konserwatora wodociągu, przy odkrytym wykopie, spisując na tę okoliczność stosowny protokół.
9. ZGKiM zastrzega sobie prawo wydawania warunków technicznych na dalszą rozbudowę sieci wodociągowej – bez odszkodowania na rzecz Inwestora.
10. W przypadku prowadzenia sieci wodociągowej w drodze prywatnej do projektu dołączyć akt notarialny ustanowienia na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie prawa użytkowania drogi w celu wykonania czynności związanych z remontem, eksploatacją i rozbudową projektowanej sieci wodociągowej.
11. Złożyć oświadczenie osoby uprawnionej o podjęciu robót wraz z kserokopią uprawnień.
12. Przed przystąpieniem do płukania sieci i prób ciśnieniowych fakt ten zgłosić do ZGKiM w Skaryszewie celem zabezpieczenia dostawy wody.
13. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i 1. egz. przedłożyć w ZGKiM przed podpisaniem umowy na dostawę wody

14. Po wykonaniu przyłącza fakt ten należy zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie w celu zawarcia umowy na pobór wody.

15. Niniejsze warunki są ważne przez dwa lata od daty ich wydania.

Otrzymują:

1. Adresat

2.a/a

Sporządził:

Gnesiuf

p.o. DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W SKARYSZEWIE
Krzysztof Kicior
Krzysztof Kicior