

Skaryszew, dnia 14 listopada 2017 r.

RIM.271.17.2017.KZ

Wyjaśnienie na stronę internetową: www.bip.skaryszew.pl

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców otrzymane przez Zamawiającego w dniu 13.11.2017 r. dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie” następującej treści:

Wykonawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ

- czy na terenie objętym projektem występuje Obszar Natura 2000?

ODZPOWIEDŹ : Na terenie objętym projektem nie występuje Obszar Natura 2000.

- czy na terenie objętym projektem występuje obszar objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

ODZPOWIEDŹ :

Na terenie objętym projektem nie występuje obszar objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- czy inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane?

ODZPOWIEDŹ :

Inwestor nie posiada prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Zgodnie z zapisami SIWZ uzyskanie stosownych zgód i uzgodnień należy do Wykonawcy-projektanta.

- czy zakres prac Wykonawcy wymaga zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę?

ODZPOWIEDŹ :

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres prac Wykonawcy nie wymaga uzyskania zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- czy należy wystąpić o techniczne warunki przyłączenia do zakładu energetycznego w celu zasilenia projektowanego oświetlenia. Jeśli nie to jak inwestor planuje zasilić projektowane oświetlenie?

ODZPOWIEDŹ :

Projektowane oświetlenie ma być zasilane w ramach istniejących warunków i mocy na odcinkach gdzie istnieje już oświetlenie uliczne, które doraźnie ulegnie demontażowi. Na odcinku gdzie nie ma oświetlenia Gmina Skaryszew posiada warunki na zasilenie oświetlenia z istniejącej szafy oświetleniowej gdzie zostanie zwiększona moc przyłączeniowa. Jednakże jeżeli w wyniku przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji budowy oświetlenia wymagane będzie np. zwiększenie mocy bądź zmiana istniejących warunków uzyskanie nowych warunków należało będzie do obowiązków Wykonawcy.

- co z istniejącym oświetleniem zamontowanym na słupach energetycznych, czy będzie demontowane?

ODZPOWIEDŹ :

Wykonawca w przedmiarze robót będzie musiał przewidzieć demontaż istniejącego oświetlenia ze słupów energetycznych tj. demontaż opraw i wysięgników.

Z up. BURMISTRZA
[Podpis]
mgr Iwona Kilianek
SEKRETARZ

Atkins