



- UWAGI:**
- Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn śr.8mm
 - Przewody odprowadzające układać w rurkach PVC (niepalnych) układanych pod tynkiem
 - Elementy wystające ponad dach należy chronić indywidualnymi zwodami pionowymi
 - Przewody odprowadzające układać pod tynkiem
 - Uziom fundamentowy, wyprowadzenia uziomów z ław według PT konstrukcji
 - Złącza kontrolne instalować do wysokości h=1,2m w obudowach 200x200
 - Podłączenia instalacji odgromowej wykonać starannie w sposób zapewniający stały styk elektryczny, a połączenia w ziemi - spawać
 - Do instalacji odgromowej na dachu nie podłączyć wentylatorów, anten, kominków ani żadnych konstrukcji wystających ponad dach

TEMAT	Świetlica Wiejska			
ADRES	Odechowiec (dz. nr 577/1) gm.Skaryszew			
TREŚĆ	Plan instalacji odgromowej			Data: 10.17'
PROJEKT.	mgr inż. Franciszek Sadal	IN JAW-K-3356/AL/07/08 IN GP-IL-0808/07/05 Instalacje elektryczne		Skala: 1:100
SPRAWDZ.	mgr inż. Ryszard Klimkiewicz	IN BJA-M-3356/4/08 w oparciu o: Instalacje elektryczne		Nr rys. 5