

# Wyniki - Ogólne

Nazwa projektu:	Budynek świetlicy
Lokalizacja....:	Odechowiec, gm. Skaryszew
Projektant.....:	mgr inż. Grażyna Sadal
Data obliczeń :	Środa, 11 Października 2017, 11:08

## Parametry czynnika grzeijnego:

Tz, [°C].....:	70.00	Tp, [°C]:	50.00
Tprz, [°C].....:	49.43		
Rodz. czynnika:	Woda		

## Parametry źródła ciepła:

Opór hydr.[Pa]:	0	Pojemność [l]:	0
-----------------	---	----------------	---

## Informacje o typach rur:

Typ A:	HERZ-HT	Typ B:	HERZ-HT	Typ C:		Typ D:	
Typ E:		Typ F:		Typ G:		Typ H:	
Typ I:		Typ J:		Typ K:		Typ L:	
Typ M:		Typ N:		Typ O:		Typ P:	

Opór hydrauliczny instalacji i źródła ciepła... dPc,[Pa]:	6003
Minimalny opór działki z grzejnikiem..... dPgmin,[Pa]:	0
Całkowity strumień wody w instalacji..... Gc,[kg/s]:	0.146
Całkowita pojemność instalacji..... Vc,[l]:	88
Obliczeniowa moc cieplna instalacji..... Qo,[W]:	12226
Moc tracona..... Qtr,[W]:	348
Całk. moc przekazywana przez instalację..... Qcał,[W]:	12572

## Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane...:	1	Nadmiar mocy,[W]:	348
Niedogrzewane...:	1	Deficyt mocy,[W]:	52
Moc grzej..[W]:	12572	Zyski od przewodów,[W]:	0

## Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:	0	Zyski od przewodów,[W]:	0
-----------------	---	-------------------------	---

## Grzejniki:

Przegrzewające:	1	Nadmiar mocy,[W]:	351
Niedogrzewające:	0	Deficyt mocy,[W]:	5
Obl. moc,[W]...:	12276	Rzeczywista moc,[W]:	12572