Rama stalowa pod centralę wentylacyjną szt.1 1:20(1:10)











Przekrój A–A 1:20





UWAGI:

– ramę dostosować do konkretnego typu centrali
– usytuowanie centrali wg projektu instalacji i architektury
– konstrukcję stalową oczyścić do II° czystości i zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie – 2x farbą podkładową i 2x farbą nawierzchniową, łączna grubość powłok malarskich min. 120µm.
– spoiny nieopisane wykonywać jako czołowe na pełną grubość ścianki.

WYKAZ STALI PROFILOWEJ.

NR	ELEMENT	DŁUGOŚĆ MM	ILOŚĆ SZT.	MASA JEDN. KG/M	MASA 1 SZT. KG	MASA CAŁKOWITA KG
1	kw.100x100x4	2220	2	11,51	25,55	51,10
2	kw.100x100x4	960	2	11,51	11,05	22,10
3	kw.100x100x4	760	1	11,51	8,75	8,75
4	kw.100x100x4	1340	6	11,51	15,42	92,52
5	bl.10x180	180	6	14,14	2,55	15,30
MASA RAZEM KG						189,77
DODATEK NA SPOINY 1,8% KG						3,42
MASA OGÓŁEM KG						193,19

STAL PROFIL. ST3S
ELEKTRODA EA 1.46

RAMA STALOWA POD CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ		
ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ		SKALA: 1:20
ODECHÓW 77 gm. SKARYSZEW działka nr ewid. 128		BRANŻA: KONSTR.
PROJEKTANT	MGR INŻ. H. KOLCZYŃSKI	
NR UPR. PROJ. SPECJALNOŚĆ	UPR.BUA-III-8386/7/90 konstrukcyjna bez ograniczeń	
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. J. GARCZYŃSKI	
NR UPR. PROJ. SPECJALNOŚĆ	UPR.GP-III-8386/33/87 konstrukcyjna bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. M. KOLCZYŃSKI	
art projekt		25K
26–600 RADOM ul. SZCZECIŃSKA 12 tel. 48 365–39–81		02.2016r