



UWAGI OGÓLNE

1. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonawcze, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
3. Zdemontować zbędne istniejące elementy instalacji elektrycznej

LEGENDA

- WYŁACZNIK 1- BIEGUNOWY
- WYŁACZNIK SCHODOWY
- WYŁACZNIK ŚWIECZNIKOWY
- WYŁACZNIK 1-BIEG SZCZELNY
- WYŁACZNIK ŚWIECZNIKOWY SZCZELNY
- GNIAZDO RJ 45 PODWOLNE
- GNIAZDO 1-F
- GNIAZDO 1-F SZCZELNE
- DZWONEK D1 - dźwięk gongu klasyczny 230V
- D1 - dźwięk gongu klasyczny 230V
- ELEKTRONICZNA WIZJA - STEROWANIE D1
- PRZYCISK DZWONKA
- ROZBIEJALNIA, TABLICA ROZBIEJALNIA
- OPRAWA ŚWIETŁOWODOWA 4x4V
- OPRAWA ŚWIETŁOWODOWA ASYMETR. 1x80W
- OPRAWA ŚWIETŁOWODOWA 2x36W
- OPRAWA ŚWIETŁOWODOWA 2x36V IP 54
- OPRAWA ŚWIETŁOWODOWA 4x54V z siatka do sal sportowych
- PLAFONIERA LED 10V , IP 54, IK 10
- PLAFONIERA LED 20V , IP 54, IK 10
- OPRAWA 2 MODUŁY ZASILANIA AWARYJNEGO 1 h
- CENTRALA WENTYLACYJNA - 230/400V
- CENTRALA NII oraz NIII sprężone z wentylatorami dachowymi
- MODUŁ STEROWNICZY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
- PRZYCISKI DO STER. CENTRALI WENTYLACYJNYCH : NI ; NIII
- MOD2 Z MODUŁ STEROWNICZY ALARMOWY MOD2/Z 15 W, 230V
- LOKALNY PUNKT DOSTĘPOWY
- WENTYLATOR KANAŁOWY 1-F, 75W
- WENTYLATOR
- W1 - WENTYLATOR DACHOWY Z WYŁACZNIEM
- W1H - WENTYLATOR ŁAZENOWY HIGROSTEROWY
- W1C - WENTYLATOR ŁAZENOWY Z WYŁACZNIEM CZASOWYM
- W1 - WENTYLATOR ŁAZENOWY WŁĄCZONY ZE ŚWIATŁEM
- PRZYCISK STER. WYL. PWP
- LATARNIA OŚWIETLA TERENU
- OPRAWY LED 50W, SŁUPY STALOWE 5m

RZUT PARTERU

ROZBUDOWA BUDYNKU		SKALA:	1:100
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ		BRANŻA:	ELEKTR.
ODECHÓW 77 gm. SKARYSZEW			
działka nr ewid. 128			
PROJEKTANT	mgr inż. Mięczyński Bartodziej		
NR UPR. PROJ. SPECJALNOŚĆ	GP-III-7342/248/91		
SPRAWDZIŁ	inż. Henryk Herlik		
NR UPR. PROJ. SPECJALNOŚĆ	WBP-II-K-8386/RA/78/81		
OPRACOWAŁA			
			1E
26-600 RADOM ul. SZCZECIŃSKA 12 tel. 48 365-39-81			02.2016r