

OŚR.1.2019

REGON -670230451- NIP 796-224-00-53

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**WYJAŚNIENIE 1**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na zadanie pn.: „**Modernizacja poradni dziecięcej i kartoteki zlokalizowanych na parterze w budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie**” działając w trybie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986, 1603, 2215) Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania:

Pytanie 1

Na rysunku rzut parteru projekt znajduje się 10 szt. drzwi wewnętrznych, natomiast przedmiar (poz. 39, 40) przewiduje dostawę i montaż 8 kompletów. Proszę o informację, czy w takim razie nie wszystkie drzwi są do wymiany, czy sugerować się projektem i przyjąć wymianę wszystkich drzwi?

Odpowiedź

Należy uwzględnić wymianę wszystkich 10 szt. drzwi.

Obmiar poz. 39 $1,0 \times 2,10 \times 8 + 0,90 \times 2,10 \times 2 = 20,58 \text{ m}^2$

Obmiar poz. 40 $0,90 \times 2,0 \times 8 + 0,80 \times 2,0 \times 2 = 17,60 \text{ m}^2$

Pytanie 2

Na rysunku rzut parteru projekt, pomiędzy pomieszczeniem nr 3 (rejestracja/kartoteka), a pomieszczeniami 2 i 9 znajdują się ścianki działowe z g-k do wysokości 1,8m, wyżej naświetle do wysokości 2,5m. W przedmiarze natomiast ujęte jest tylko naświetle pomiędzy pomieszczeniami 3 i 9. Czy należy przyjąć dodatkowo naświetle pomiędzy pomieszczeniami 3 i 2 czy trzymać się przedmiaru?

Odpowiedź

Naświetle pomiędzy pom. 3 i 2 należy ująć w poz. 38.

Obmiar poz. 38 $0,70 \times (1,90 + 3,32 + 2,16) + 0,70 \times 1,50 = 6,22 \text{ m}^2$

Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, iż, w niniejszym postępowaniu przyjął wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia. Przedmiar załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji na podstawie projektu budowlanego.

Powyższe informacje stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ w SKARYSZEWIE
lek.med. Piotr Mieczysław Górski
per.med.rodzinnej
Piotr Górski