



OZNACZENIA:

- - Projektowana linia napowietrzna oświetlenia
- - - - - Proj. oświetlenie na ist. linii napowietrznej energetyki
- - Projektowane słupy z oprawami oświetleniowymi
- - Projektowane oprawy na ist. słupach energetyki

1. Układ sieci zasilającej w układzie TN-C
2. Zasilanie ze stacji trafo "Podszczytny 1"
3. Zastosować oprawy IP66 ze źródłem światła 24 LED o mocy 50 W , kl. ochr. II
4. Wysięgniki o wysięgu 1,0 m i kącie nachylenia 10°

Jednostka projektowa:	PRACOWNIA PROJEKTOWA <i>Andrzej Pawlikowski</i> 26-600 RADOM ul. Zbrowskiego 29 m. 16	stadium: PB
Investor:	GINIA SKARYSZEW 26-640 SKARYSZEW ul. Słowackiego 6	skala:
Obiekt:	Oświetlenie drogowe w m-ci Skaryszew ul.Witosa	
Projektował:	inż. Andrzej Pawlikowski	upr.nr GP-III-7342/75/91
Sprawdził:	mgr. inż. Paweł Ryś	upr.nr MAZ/0212/PBE/18
Tytuł rysunku:	SCHEMAT ZASILANIA	data: 03.2019r nr rys.: 3