

Skaryszew, dn. 17.11.2020 r.

RIR.271.17.2020.KR

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

WYJAŚNIENIE 3

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym nr RIR.271.17.2020.KR z dnia 2020-10-30 na roboty budowlane pn. : „Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego, boiska do piłki plażowej, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej” do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. PYTANIE:

Proszę o informację czy po stronie wykonawcy jest dostawa i montaż monokrystaliczny moduł ogniw fotowoltaicznych 162,2x106,8x35mm - 1,73m² x 15 szt. montowany pod kątem 330 na podkonstrukcji systemowej "oraz" monokrystaliczny moduł ogniw fotowoltaicznych 162,2x106,8x35mm - 1,73m² x 17 szt. montowany pod kątem 330 na podkonstrukcji systemowej"

ODPOWIEDŹ: Tak - dostawa konstrukcji oraz samych paneli jak i całego systemu zasilania fotowoltaicznego jest po stronie wykonawcy - kąt nachylenia ogniw to 30 stopni nachylenia zgodnie z opisem.

Tylko skąd dokładne wymiary skoro nie podano w projekcie ?

BURMISTRZAMIASTAJ GMINY

mgr Robert Karyna