



Układ Sieci: TN-S
Ochrona od porażeń:
SZYBKE WYŁĄCZENIE

LEGENDA:

- otokowy fundamentowy - bednarka FeZn 40x5mm ułożona w dolnej warstwie płyty fundamentowej
- Wypust - bednarka FeZn 30x4 - zwody odprowadzające instalacji odgromowej, rozdział PEN na PE i N w RG, szyny wyrównawcze. Wypust wyprowadzić min 3 m od poziomu gruntu
- ZK - złącze kontrolne
PE - uziemienie dla rozdzielni elektrycznej
GSW - Główna szyna wyrównawcza
LSW - Lokalna szyna wyrównawcza

UWAGA:

1. Wszystkie łączenia podziemne wykonać metodą spawania. Miejsce spawu zabezpieczyć przed korozją.



Inwestycja:	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO, BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ, PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 1265 obręb: 0001 Skaryszew jednostka ewidencyjna 142510_4		
Inwestor:	Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew		
Branża:	ELEKTRYCZNA		
Nazwa rysunku:	Plan instalacji elektrycznej wewnętrznej - rzut fundamentów		
Projektant:	mgr inż. Tomasz Knapik MAPI0052/POOE13 <small>Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	Podpis:	Skala: 1:100
			Data: 07.2020
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Latocha	Podpis:	Nr rys.: E-1