



Radom, 09-05-2018 r.

18-11/S/00820

Załącznik nr 1 do Umowy nr 18-11/UP/00820 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Skaryszew
ul. Juliusza Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

Warunki przyłączenia nr 18-11/WP/00820 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie drogowe

Lokalizacja: gmina Skaryszew, miejscowość Huta Skaryszewska, nr dz.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 13-04-2018, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: rozdzielnia nN na stacji trafo Huta Skaryszewska 4.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń w polu liniowym nN (RBK-00) w stacji transformatorowej SN/nN.
3. Moc przyłączeniowa: 2,00 kW – zasilanie podstawowe (zwiększenie mocy przyłączeniowej z 1kW).
4. Rodzaj przyłącza: napowietrzne.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1. Zbudować w części pomiarowej rozdzielnicy nN rozłącznik bezpiecznikowy i zasilić bezpośrednio z szyn.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1. Zbudować szafę oświetleniową SO z tworzywa sztucznego i stopniu ochrony min IP-44 na nodze stacji trafo i zasilić z ww. rozłącznika bezpiecznikowego przewodem o odpowiednim przekroju.
 - 6.2. Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia

- 2002" w sprawie warunków technicznych dla linii, sieci i urządzeń przesyłowych, rozdzielniczych i zasilających (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
- 6.3. Zewnętrzną i wewnętrzną instalację elektryczną odbiorczą wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- 6.4. Istniejącą zewnętrzną i wewnętrzną instalację elektryczną dostosować do zwiększonego poboru mocy.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze pomiarowe nN na słupie.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
- 8.1. zastosować bezpośredni jednofazowy układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
- 9.1. wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 20 [A]
z 1-krotnym zabezpieczeniem usytuować w płasku szynkowym
10. Jako systemu zabezpieczenia, ochrony od porażeń przyjęto samoczynne wyłączenie różnicowe w czasie określonym w przepisach obowiązujących, okres pracy nie przekraczający 0,4 s.
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przebiegami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej powstawaniem pożaru, wybuchem, uszkodzeniami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia.
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
15. Uwagi dodatkowe:
- 15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.
- Warunki przyłączenia opracował:
- Michał Dudkiewicz

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Wydział Przyłączania i Rozwoju
p.o. Kierownika
Tadeusz Szczępanowski



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Średnia 49
tel. (48) 365 70 00, fax (48) 365 71 94
radom.os@pgedystrybucja.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
tel. 48 36 55 803, fax 48 36 55 807
e-mail: powiat@radompowiat.pl

Radom dnia 07.11.2018r.

RM/SzG/77/11224/2018

Pracownia Projektowa
Andrzej Pawlikowski
ul. Zbrowskiego 29/16
26-600 Radom

**Protokół
uzgodnienia technicznego dokumentacji projektowej:**

**Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Huta Skaryszewska,
gmina Skaryszew**

Ważność uzgodnienia ustala się na okres 1-go roku od daty uzgodnienia.

Protokół Nr 77 / 2018

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie Energetycznym Radom,
odbytego w dniu **07.11.2018r.** na którym rozpatrzono w/w projekt.

Rada Techniczna w składzie:

1. Szymon Górski
2. Krzysztof Tamborek
3. Marek Bielik
- 4.

Podpisy Rady Technicznej:

Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem komisja stawia następujące uwagi:

1. Bez uwag

Wniosek: Uzgadnia się z uwagami. Nie uzgadnia się.
Rozwiązanie typowe nie wymaga indywidualnej oceny ryzyka

Zatwierdzam wniosek komisji:
PGE Dystrybucja S.A.,
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Wydział Mocy i Sieciowego
Dyrektor RE
Radownik
Mirosław Skroch

2020 -08- 17

Radom, dn.....

RM/SzG/...10242

Urząd Miasta i Gminy
w Skaryszewie
ul. J. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

Dotyczy: Dobudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kłonowiec Koracz, gm. Skaryszew.

W nawiązaniu do pisma w sprawie dobudowy oświetlenia ulicznego w m-ci Kłonowiec - Koracz, gmina Skaryszew, uprzejmie informujemy, że wyrażamy zgodę pod warunkiem:

1. Zabudować szafę oświetleniową na stacji transformatorowej.
2. Wybudować oświetlenie wydzielone .
3. Nawiązać projektowane oświetlenie do istniejącego oświetlenia na słupie nr 3 obw 1.
4. Linia energetyczna niskiego napięcia zasilana ze stacji transformatorowej „Kłonowiec Odechowiec” pracuje w układzie sieciowym TN-C.
5. Moc przyłączeniowa istniejąca 3kW, zabezpieczenia przedlicznikowe typu S o wartości 10A.
6. Prace te realizować własnym kosztem i staraniem zlecając uprawnionej firmie elektrycznej posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlano-elektryczne.
7. Na powyższe prace wykonać projekt budowlano-elektryczny.
8. Uzgodnić projekt w RE Radom.
9. Po wykonaniu prac zgłosić do odbioru w RE Radom.
10. Ważność niniejszych warunków określa się na dwa lata.

Z poważaniem:
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Zastępca Dyrektora
Daniel Wojcicki

Do wiadomości:

1. 1x Pracownia Projektowa Andrzej Pawlikowski ul. Zbrowskiego 29/16 26-600 Radom.
2. Adresat
3. RM

Sprawę prowadzi: Szymon Górski tel. 483657221.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Średnia 49
tel. (48) 365 70 00, fax (48) 365 71 94
radom.os@pgedystrybucja.pl

Radom dnia 26.10.2020

RM/SzG/126/16406 /2020

Pracownia Projektowa
Andrzej Pawlikowski
ul. Zbrowskiego 29/16
26-600 Radom

**Protokół
uzgodnienia technicznego dokumentacji projektowej:**

Uzgodnienia PB oświetlenia drogowego w m-ci Kłonowiec Koracz, gmina
Skaryszew

Ważność uzgodnienia ustala się na okres 1-go roku od daty uzgodnienia.

Protokół Nr 126 / 2020

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie Energetycznym Radom,
odbytego w dniu 19.10.2020r. na którym rozpatrzono w/w projekt.

Rada Techniczna w składzie:

1. Grzegorz Gromski
2. Karol Matysiak
3. _____
4. _____

Podpisy Rady Technicznej:

Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem komisja stawia następujące uwagi:

Bez uwag.

Wniosek: Uzgadnia się z uwagami. Nie uzgadnia się.
Rozwiązanie typowe nie wymaga indywidualnej oceny ryzyka.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Zastępca Dyrektora
Daniel Wójcik

2020 -08- 17

Radom, dn.....

RM/SzG/.....

Urząd Miasta i Gminy
w Skaryszewie
ul. J. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

Dotyczy: Dobudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Chomentów Szczygieł, gm. Skaryszew.

W nawiązaniu do pisma w sprawie dobudowy oświetlenia ulicznego w m-ci Chomentów, gmina Skaryszew, uprzejmie informujemy, że wyrażamy zgodę pod warunkiem:

1. Wybudować oświetlenie wydzielone .
3. Nawiązać projektowane oświetlenie do istniejącego oświetlenia na słupie nr 6 obw 1.
4. Linia energetyczna niskiego napięcia zasilana ze stacji transformatorowej „Chomentów 3” pracuje w układzie sieciowym TN-C.
5. Moc przyłączeniowa istniejąca **1kW**, zabezpieczenia przedlicznikowe typu S o wartości **10A**.
6. Prace te realizować własnym kosztem i staraniem zlecając uprawnionej firmie elektrycznej posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlano-elektryczne.
7. Na powyższe prace wykonać projekt budowlano-elektryczny.
8. Uzgodnić projekt w RE Radom.
9. Po wykonaniu prac zgłosić do odbioru w RE Radom.
10. Ważność niniejszych warunków określa się na dwa lata.

Do wiadomości:

1. 1x Pracownia Projektowa Andrzej Pawlikowski ul. Zbrowskiego 29/16 26-600 Radom.
2. Adresat
3. RM

Sprawę prowadzi: Szymon Górski tel. 483657221.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).

Z poważaniem:
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Zastępca Dyrektora
Daniel Wojcicki



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Średnia 49
tel. (48) 365 70 00, fax (48) 365 71 94
radom.os@pgedystrybucja.pl

Radom dnia 19.10.2020r.

RM/SzG/125/16402/2020

Pracownia Projektowa
Andrzej Pawlikowski
ul. Zbrowskiego 29/16
26-600 Radom

Protokół
uzgodnienia technicznego dokumentacji projektowej:

Uzgodnienia PB oświetlenia drogowego w m-ci Chomentów Szczygiel, gmina Skaryszew

Ważność uzgodnienia ustala się na okres 1-go roku od daty uzgodnienia.

Protokół Nr 125 / 2020

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie Energetycznym Radom, odbytego w dniu **19.10.2020r.** na którym rozpatrzono w/w projekt.

Rada Techniczna w składzie:

1. Grzegorz Gromski
2. Karol Matysiak
3. _____
4. _____

Podpisy Rady Technicznej:

Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem komisja stawia następujące uwagi:

Bez uwag.

Wniosek: Uzgadnia się z uwagami. Nie uzgadnia się.
Rozwiązanie typowe nie wymaga indywidualnej oceny ryzyka.

Zatwierdzam wniosek komisji:
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Zastępca Dyrektora
Daniel Wojcicki



Radom, 06-03-2019 r.

19-I1/S/00375

Załącznik nr 1 do Umowy nr 19-I1/UP/00375 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Skaryszew
ul. Juliusza Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

Warunki przyłączenia nr 19-I1/WP/00375 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Skaryszew, miejscowość Chomentów-Puszcza, ul. Zapłocie.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 18-02-2019, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: słup nr 6/6 w linii nN Stanisławów k/Wilcznej.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe przewodów przyłącza na odejściu od linii zasilającej w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 3,00 kW – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: napowietrzne.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1. przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1. Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
 - 6.2. Zewnętrzną i wewnętrzną instalację elektryczną odbiorczą wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze pomiarowe nN na słupie.

8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1. zastosować bezpośredni jednofazowy układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1. wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 16 [A],
 - 9.2. ww. zabezpieczenie usytuować w złączu licznikowym,
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
15. Uwagi dodatkowe:
 - 15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia opracował:

Michał Dudkiewicz



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Wydział Przyłączenia i Rozwoju

p.o. Kłopotlika
Tadeusz Szczepanowski

col. Skarżysko-Kamienna



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Średnia 49
tel. (48) 365 70 00, fax (48) 365 71 94
radom.os@pgedystrybucja.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU
ul. Tadeusza Muzowickiego 7, 26-600 Radom
tel. 48 36 55 801, fax 48 36 55 807
e-mail: powiat@radompowiat.pl

Radom dnia 04.04.2019

Pracownia Projektowa
Pawlikowski Andrzej
ul. Zbrowskiego 29/16
26-600 Radom

RM/MBI/33/2823/2019

**Protokół
uzgodnienia technicznego dokumentacji projektowej:**

Dobudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w m-ci Chomentów Puszczy,
ul. Zapłocie, gmina Skaryszew

Ważność uzgodnienia: 1 rok od daty protokołu.


Protokół Nr 34/ 2019

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie Energetycznym Radom,
odbytego w dniu 04.04.2019 r. na którym rozpatrzono w/w projekt.

Rada Techniczna w składzie:

1. Szymon Górski
2. Marek Nowak
3. Marek Bielik
- 4.

Podpisy Rady Technicznej:


Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem komisja stawia następujące uwagi:

1. Bez uwag.

Wniosek: Uzgadnia się z uwagami. Nie uzgadnia się.
Rozwiązanie typowe nie wymaga indywidualnej oceny ryzyka.

Zatwierdzam wniosek komisji:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Wydział Majał. Sieciowego
Dyrektor RE
Miroslaw Skrol

Gmina Skaryszew
ul. Juliusza Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

**Warunki przyłączenia nr 20-11/WP/03104 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: plac rekreacyjny

Lokalizacja: gmina Skaryszew, miejscowość Podsuliszka, nr dz. 316/2

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 03-08-2020, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **slup nr 11 w linii nN . Stacja zasilająca 10359 PODSULISZKA.**
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.**
- 3 Moc przyłączeniowa: **5,00 kW – zasilanie podstawowe.**
- 4 Rodzaj przyłącza: **kablowe.**
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **wybudować złącze kablowo-licznikowe ZK-3+1TL w linii ogrodzenia przedmiotowej działki, które zasilic z istniejącej linii wym. w pkt 1 kablem YAKXs 4x120mm² (ok. 50m).**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 **Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.**
 - 6.2 **Zewnętrzną i wewnętrzną instalację elektryczną odbiorczą wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.**
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy działki.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 **zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,**
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 10 [A],**
 - 9.2 **ww. zabezpieczenie usytuować w złączu kablowo-licznikowym,**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażień przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**
- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 14 Informacje dodatkowe:
 - 14.1 **warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,**
 - 14.2 **realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.**
- 15 Uwagi dodatkowe:
 - 15.1 **PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.**

2020 -08- 17

Radom, dn.....

RM/SzG/.....

Urząd Miasta i Gminy
w Skaryszewie
ul. J. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

Dotyczy: Dobudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Podsuliszka, gm. Skaryszew.

W nawiązaniu do pisma w sprawie dobudowy oświetlenia ulicznego w m-ci Podsuliszka, gmina Skaryszew, uprzejmie informujemy, że wyrażamy zgodę pod warunkiem:

1. Zabudować szafę oświetleniową na stacji transformatorowej.
2. Wybudować oświetlenie wydzielone .
3. Nawiązać projektowane oświetlenie do istniejącego oświetlenia na słupie nr 11 obw 2.
4. Linia energetyczna niskiego napięcia zasilana ze stacji transformatorowej „Podsuliszka” pracuje w układzie sieciowym TN-C.
5. Moc przyłączeniowa istniejąca 3kW, zabezpieczenia przedlicznikowe typu S o wartości 10A.
6. Prace te realizować własnym kosztem i staraniem zlecając uprawnionej firmie elektrycznej posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlano-elektryczne.
7. Na powyższe prace wykonać projekt budowlano-elektryczny.
8. Uzgodnić projekt w RE Radom.
9. Po wykonaniu prac zgłosić do odbioru w RE Radom.
10. Ważność niniejszych warunków określa się na dwa lata.

Do wiadomości:

1. 1x Pracownia Projektowa Andrzej Pawlikowski ul. Zbrowskiego 29/16 26-600 Radom.
2. Adresat
3. RM

Sprawę prowadzi: Szymon Górski tel. 483657221.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Średnia 49
tel. (48) 365 70 00, fax (48) 365 71 94
radom.os@pgedystrybucja.pl

Radom dnia 26.10.2020

RM/SzG/126/16403/2020

Pracownia Projektowa
Andrzej Pawlikowski
ul. Zbrowskiego 29/16
26-600 Radom

**Protokół
uzgodnienia technicznego dokumentacji projektowej:**

Uzgodnienia PB oświetlenia drogowego w m-ci Podsuliszka, gmina Skarżyszew

Ważność uzgodnienia ustala się na okres 1-go roku od daty uzgodnienia.

Protokół Nr 131 / 2020

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie Energetycznym Radom,
odbytego w dniu 19.10.2020r. na którym rozpatrzono w/w projekt.

Rada Techniczna w składzie:

1. Grzegorz Gromski
2. Karol Matysiak
- 3.
- 4.

Podpisy Rady Technicznej:




Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem komisja stawia następujące uwagi:

Bez uwag.

Wniosek: Uzgadnia się z uwagami. Nie uzgadnia się.
Rozwiązanie typowe nie wymaga indywidualnej oceny ryzyka.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom

Zastępca Dyrektora
Daniel Wójcicki
Dyrektor RE