

GMINA SKARYSZEW

ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew
NIP 7962867409
REGON 670223385

Skaryszew, dn. 11.12.2020 r.

RIR.271.20.2020.KR

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

WYJAŚNIENIE 4

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym nr RIR.271.20.2020.KR z dnia 9.12.2020 na roboty budowlane pn. : „Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dzierzkówku Starym” do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. PYTANIE:

Czy w zakres zadania wchodzi, tylko wycena wyposażenia stałego tj. wyposażenia na sali gimnastycznej, wymienionego w: architektura opis pkt 6 strony 41-42. Jeżeli jest jeszcze inne wyposażenie wchodzące w zakres zadania, prosimy o jego zamieszczenie wraz ze szczegółowymi opisami.

ODPOWIEDŹ:

Tak, w zakresie wyceny wchodzi tylko wycena wyposażenia stałego wymienionego w: architektura opis pkt 6 strony 41-42

2. PYTANIE:

Proszę o zamieszczenie rysunków, rzutów dźwigarów dachowych z drewna klejonego na dach sali gimnastycznej w celu dokonania wyceny.

ODPOWIEDŹ:

Dźwigary dachowe według rysunku w konstrukcji : nr K9-072020_rzut dachu szczegóły konstrukcyjne (zgodnie z załączoną do przetargu dokumentacją)

3. PYTANIE:

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę ciepła o innej mocy niż zaprojektowana pod warunkiem, że moc w punkcie pracy B0W55 (zgodnie z EN 14511) nie będzie mniejsza niż oczekiwania w projekcie.

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnych pomp ciepła, których sumaryczna moc w punkcie pracy B0W55 jest nie mniejsza niż założona w projekcie oraz:

- zapewnią funkcjonalność określoną w projekcie (sterowanie 3-ma obiegami grzewczymi i obiegiem podgrzania ciepłej wody użytkowej),
- zapewnią nie mniejszą niezawodność i ekonomię pracy (min. 2 pompy ciepła, 4 stopnie pracy),
- o poborze mocy elektrycznej nie większym niż przewidziany w projekcie elektrycznym.

Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi.

**ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY**

mgr Robert Faryna

