

Skaryszew, dn. 18.12.2020 r.

RIR.271.20.2020.KR

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

WYJAŚNIENIE 3

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym nr RIR.271.20.2020.KR z dnia 9.12.2020 na roboty budowlane pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dzierzkówku Starym” do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. PYTANIE:

W przedmiarze w pozycji 86 ujęto styropian EPS 100 0,038 gr.8cm, w dokumentacji natomiast podano styropian EPS 150 0,31 gr.15cm - jaki styropian przyjąć do kalkulacji?

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć takie jak w projekcie (rysunki oraz opis), tj.: EPS 150 0,31 gr. 15cm na całej powierzchni posadzki

2. PYTANIE:

W przedmiarze pozycja 70 są ujęte drzwi Dz2 - 1szt, w projekcie jest 2szt - ile sztuk przyjąć do kalkulacji?

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć takie jak w projekcie (rysunki oraz opis), tj.: Dz2 - 2szt. zgodnie z rzutem przyziemia oraz wykazem stolarki.

3. PYTANIE:

Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert do 30.12.2020 ?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi.

ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
mgr Robert Faryna