



OZNACZENIA	
RS	Rozdzielnica główna
RM	Rozdzielnica pompowni
K_WPP	Kaseta wyłącznika pożarowego prądu
K_WPP_PV	Kaseta wyłącznika pożarowego prądu instalacji fotowoltaicznej
□	Oprawa oświetleniowa LED 40W 60x60
○	Oprawa oświetleniowa LED 22W
⌋	Oprawa oświetleniowa LED 12W
⌋⌋⌋	Oprawa oświetleniowa LED 2x18W IP 65 5000Lm
⌋⌋⌋⌋	Oprawa oświetleniowa LED 90W typ HighBay
Z1	Oprawa LED 30W zewnętrzna
⌋⌋⌋⌋	Przełącznik świecznikowy
⌋⌋⌋⌋	Łącznik oświetlenia IP20/IP44
⌋⌋⌋⌋	Przełącznik schodowy
⌋⌋⌋⌋ 2	Gniazda 1-faz. 230V podwójne porządkowe
⌋⌋⌋⌋	Gniazdo pojedyncze hermetyczne 1-faz. 230V IP44
ZG	Zestaw gniazd 2x230V
KSO	Kaseta sterowania oświetleniem
EW1	Oprawa ewakuacyjna LED 1,2W/1h z piktogramem
AW1	Oprawa awaryjna LED 3W/1h rozsył symetryczny
AW2	Oprawa awaryjna LED 3W/1h rozsył korytarzowy
AW3	Oprawa awaryjna LED 6W/1h IP65
AW4	Oprawa awaryjna LED 6W/1h IP65 zewnętrzna z grzałką
RS/F6	Oznaczenie obwodów oświetleniowych Nazwa rozdzielnic/numer zabezpieczenia
RS/F6	Oznaczenie obwodów siłowych Nazwa rozdzielnic/numer zabezpieczenia

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE KRZYSZTOF URBANIELIS			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marian Szpindor BUA-III-8386/9/89			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Bujanowicz MAZ/0214/PWB/E/18			
LOKALIZACJA: dz. nr ew. 488, 492/1, 495/4, 498/1, 499; Dzierżków Stary			
TEMAT: Rozbudowa PSP poprzez dobudowę sali gimnastycznej z łącznikiem			
SKALA: 1:100	FORMAT: A3	DATA: 09.2020	Nazwa rys.: Plan instalacji siłowo-oświetleniowych - Rzut przyziemia Numer rys.: E-1