



L. p.	Nazwa urządzenia	Ilość	Uwagi
8.	Krata mechaniczna · przepustowość max Q = 200 m³/h · prześwit 3 mm	1	
9.	Prasopłuczka skratek · przepustowość Q = 1 m³/h	1	
10.	Piaskownik poziomy z napowietrzaniem · przepustowość Q = 120 m³/h	2	
11.	Płuczka piasku · przepustowość suchej masy do 1 Mg/h	1	

e.instal Grzegorz Rogoś ul Rapackiego 9/9, 26-600 Radom				
INWESTOR	GMINA SKARYSZEW ul. J. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew			
OBIEKT	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA SKARYSZEW			
TYTUŁ	KONCEPCJA ROZBUDOWY - WERSJA I.			
RYSUNEK	BUDYNEK TECHNICZNY - RZUT PIĘTRA			
TYTUŁ	Imię i nazwisko	DATA	PODPIS	SKALA 1 : 50
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Rogoś	2019		
				UMOWA NR RIM.2151.55.2018.AB
				RYS. 5A