

NIP 796 23 27 825    REGON 670980488  
ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
ul. Piaseckiego 15  
26-640 SKARYSZEW  
tel. 48 610 30 22    tel./fax 48 610 31 78  
DTW.521.160.2020.GD

P. Zawadzka - Kupka

ZASTĘPCA  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY

mgr Robert Faryn  
07.10.2020

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| URZĄD MIASTA I GMINY<br>w Skaryszewie |              |
| WYPEŁNIŁ<br>DNIA                      | 07. 10. 2020 |
| L. dz.                                | 4349         |
| podpis                                | Cj           |

Skaryszew 2020.10.02

Gmina Skaryszew  
ul. J. Słowackiego 6  
26-640 Skaryszew

Dot.: warunków technicznych budowy wodociągu oraz przyłączy wodociągowych do działek przylegających do działek 593, oraz 389 ul. Krótka w Skaryszewie gmina Skaryszew.

W celu zaopatrzenia w wodę istniejących i ewentualnie projektowanych budynków na w/w obszarze należy zaprojektować i wybudować odcinek wodociągu wraz z przyłączami.

#### Warunki zaprojektowania oraz wybudowania wodociągu wraz z przyłączami:

1. Na aktualnych mapach do celów projektowych opracować dokumentację techniczną **wodociągu i przyłączy** do wyżej wymienionych nieruchomości.
2. Dokumentacja techniczna winna zawierać: opis z określeniem średnicy, długości i sposobu wykonania robót budowlano-montażowych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 oraz szczegół włączenia do istniejącej sieci wodociągowej.
3. Dokumentację projektową przedłożyć do uzgodnienia radzie koordynacyjnej w *Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Graniczna 24, pok. 108. Dokonać zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do Starosty Radomskiego ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26-600 Radom.*
4. Zaprojektować odcinek wodociągu o średnicy **Ø 110 mm PCV**. Projektowany odcinek włączyć do istniejącego wodociągu o średnicy **Ø 160 mm PCV usytuowanego w dz. nr Ew. 389**. Projektowany odcinek wodociągu o średnicy **Ø 110 mm PCV**, należy wyposażać w hydranty p. poź. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Indywidualne przyłącze wodociągowe zaprojektować i wykonać z rury PE o średnicy **Ø 40 mm**.
6. Włączenie projektowanego odcinka wodociągu **Ø 110 mm PCV** do istniejącej sieci wykonać przy użyciu zasuwy odcinającej. Włączenie przyłączy do projektowanej sieci wodociągowej wykonać przy użyciu opaski samonawierthnej z zasuwą odcinającą.
7. Opomiarowanie wody przy pomocy wodomierza typu JS o średnicy **Ø 15-20 mm**, z zaworem odcinającym przed i za wodomierzem zlokalizowanym w budynku lub w szczelnej studzience wodomierzowej (studnia wodomierzowa zlokalizowana do szóstego metra od granicy działki). Za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór antyskażeniowy typu EA z możliwością nadzoru.
8. Uzyskać zgodę zarządcy drogi na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi gminnej. Uzyskać pisemne zgody właścicieli działek, w obrębie których wykonywane będą prace związane z realizacją przyłącza.
9. Dokumentację opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. W przypadku prowadzenia sieci wodociągowej w drodze prywatnej do projektu dołączyć akt notarialny ustanowienia na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie prawa użytkowania drogi w celu wykonania czynności związanych z remontem, eksploatacją i rozbudową projektowanej sieci wodociągowej.
11. Poinformować ZGKiM w Skaryszewie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu robót. Roboty montażowe oraz próby ciśnieniowe wykonywać pod nadzorem konserwatora sieci, przy odkrytym wykopie, spisując na tę okoliczność stosowny protokół.
12. ZGKiM zastrzega sobie prawo wydawania warunków technicznych na dalszą rozbudowę sieci wodociągowej – bez odszkodowania na rzecz Inwestora.
13. Złożyć oświadczenie osoby uprawnionej o podjęciu robót wraz z kserokopią uprawnień.

14. Przed przystąpieniem do płukania sieci i prób ciśnieniowych fakt ten zgłosić do ZGKiM w Skaryszewie celem zabezpieczenia dostawy wody.
15. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i 1. egz. przedłożyć w ZGKiM przed podpisaniem umowy na dostawę wody.
16. Po wykonaniu sieci i przyłączy fakt ten należy zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie w celu zawarcia umowy na pobór wody.
17. Niniejsze warunki są ważne przez dwa lata od daty ich wydania.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W SKARYSZEWIE

*mgr inż. Rafał Pyrka*

Sporządził: Durasiewicz Grzegorz

NIP 796 23 27 825 REGON 670980488  
ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
ul. Piaseckiego 15  
26-640 SKARYSZEW  
tel. 48 610 30 22 tel./fax 48 610 31 78

DTW.521.162.2020.GD



P. Zawadzka - Kupka

ZASTĘPCA  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY  
Skaryszew, dnia 2020.10.06  
mgr inż. Rafał Pyrkę

Gmina Skaryszew  
ul. J. Słowackiego 6  
26-640 Skaryszew

Dot. Warunków technicznych wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami służącej odprowadzeniu ścieków bytowo- gospodarczych na działkach przylegających do działki nr Ew 611/5, 610 ul. Krótka w m-ci Skaryszew.

1. Opracować dokumentację techniczną sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na aktualnych mapach do celów projektowych sporządzonych przez osobę uprawnioną.
2. Dokumentacja techniczna winna zawierać: opis z określeniem średnicy, długości i sposobu wykonania robót budowlano – montażowych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000.
3. Sieć kanalizacyjną wykonać z rur PCV Ø250 mm, indywidualne przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rury PCV o średnicy 160 mm i włączyć do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej Ø 250 mm PCV usytuowanej w działce nr Ew. 619/1 . Włączenie do istniejącej kanalizacji wykonać do studni kanalizacyjnej.
4. Określenie ilości odprowadzonych ścieków będzie oparte na odczycie wskazań wodomierza.
5. Uzyskać pisemne zgody właścicieli działek, w obrębie których wykonywane będą prace związane z realizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej. Uzyskać zgodę zarządcy drogi na zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym drogi gminnej, oraz powiatowej.
6. Dokumentację projektową przedłożyć do uzgodnienia radzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Graniczna 24, pok. 108. *Dokonać zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do Starosty Radomskiego ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26-600 Radom.*
7. Właściciel przyłącza zobowiązany jest do konserwacji przyłącza na całej długości.
8. Poinformować ZGKiM w Skaryszewie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu robót. Roboty montażowe wykonać pod nadzorem konserwatora sieci kanalizacyjnej, przy odkrytym wykopie, spisując na tę okoliczność stosowny protokołów.
9. ZGKiM zastrzega sobie prawo wydawania warunków technicznych na dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej – bez odszkodowania na rzecz Inwestora.
10. W przypadku prowadzenia sieci kanalizacyjnej w drodze prywatnej do projektu dołączyć akt notarialny ustanowienia na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie prawa użytkowania drogi w celu wykonania czynności związanych z remontem, eksploatacją i rozbudową projektowanej sieci kanalizacyjnej.
11. Złożyć oświadczenie osoby uprawnionej o podjęciu robót wraz z kserokopią uprawnień.
12. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i jeden egzemplarz przedłożyć w ZGKiM w Skaryszewie przed podpisaniem umowy.
13. Po wykonaniu przyłącza fakt ten należy zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie w celu zawarcia umowy na odprowadzenie ścieków.
14. Do przedmiotowej kanalizacji nie mogą być odprowadzane wody opadowe.
15. Niniejsze warunki zachowują ważność w obecnym stanie prawnym nieruchomości na którą zostały wydane.
16. Niniejsze warunki są ważne przez dwa lata od daty ich wydania.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Durasiewicz Grzegorz

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W SKARYSZEWIE

mgr inż. Rafał Pyrkę



NIP 796 23 27 825 REGON 670920488  
ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
ul. Piaseckiego 15  
26-640 SKARYSZEW  
tel. 48 610 30 22 tel./fax 48 610 31 78  
DTW.521.159.2020.GD



Skaryszew 2020.10.02

Gmina Skaryszew  
ul. J. Słowackiego 6  
26-640 Skaryszew

Dot.: warunków technicznych budowy wodociągu oraz przyłączy wodociągowych do działek przylegających do działek 611/5, oraz 610 ul. Krótka w Skaryszewie gmina Skaryszew.

W celu zaopatrzenia w wodę istniejących i ewentualnie projektowanych budynków na w/w obszarze należy zaprojektować i wybudować odcinek wodociągu wraz z przyłączami.

#### Warunki zaprojektowania oraz wybudowania wodociągu wraz z przyłączami:

1. Na aktualnych mapach do celów projektowych opracować dokumentację techniczną **wodociągu i przyłączy** do wyżej wymienionych nieruchomości.
2. Dokumentacja techniczna winna zawierać: opis z określeniem średnicy, długości i sposobu wykonania robót budowlano-montażowych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 oraz szczegół włączenia do istniejącej sieci wodociągowej.
3. Dokumentację projektową przedłożyć do uzgodnienia radzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Graniczna 24, pok. 108. Dokonać zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do Starosty Radomskiego ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26-600 Radom.
4. Zaprojektować odcinek wodociągu o średnicy  $\varnothing 110$  mm PCV. Projektowany odcinek włączyć do nowo wybudowanego wodociągu o średnicy  $\varnothing 110$  mm PCV usytuowanego w dz. nr Ew. 610. Projektowany odcinek wodociągu o średnicy  $\varnothing 110$  mm PCV, należy wyposażać w hydranty p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Indywidualne przyłącze wodociągowe zaprojektować i wykonać z rury PE o średnicy  $\varnothing 40$  mm.
6. Włączenie projektowanego odcinka wodociągu  $\varnothing 110$  mm PCV do istniejącej sieci wykonać przy użyciu zasuwy odcinającej. Włączenie przyłączy do projektowanej sieci wodociągowej wykonać przy użyciu opaski samonawierthnej z zasuwą odcinającą.
7. Opomiarowanie wody przy pomocy wodomierza typu JS o średnicy  $\varnothing 15-20$  mm, z zaworem odcinającym przed i za wodomierzem zlokalizowanym w budynku lub w szczelnej studzience wodomierzowej (studnia wodomierzowa zlokalizowana do szóstego metra od granicy działki). Za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór antyskażeniowy typu EA z możliwością nadzoru.
8. Uzyskać zgodę zarządcy drogi na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi gminnej. Uzyskać pisemne zgody właścicieli działek, w obrębie których wykonywane będą prace związane z realizacją przyłącza.
9. Dokumentację opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. W przypadku prowadzenia sieci wodociągowej w drodze prywatnej do projektu dołączyć akt notarialny ustanowienia na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie prawa użytkowania drogi w celu wykonania czynności związanych z remontem, eksploatacją i rozbudową projektowanej sieci wodociągowej.
11. Poinformować ZGKiM w Skaryszewie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu robót. Roboty montażowe oraz próby ciśnieniowe wykonywać pod nadzorem konserwatora sieci, przy odkrytym wykopie, spisując na tę okoliczność stosowny protokół.
12. ZGKiM zastrzega sobie prawo wydawania warunków technicznych na dalszą rozbudowę sieci wodociągowej – bez odszkodowania na rzecz Inwestora.
13. Złożyć oświadczenie osoby uprawnionej o podjęciu robót wraz z kserokopią uprawnień.

14. Przed przystąpieniem do płukania sieci i prób ciśnieniowych fakt ten zgłosić do ZGKiM w Skaryszewie celem zabezpieczenia dostawy wody.

15. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i 1. egz. przedłożyć w ZGKiM przed podpisaniem umowy na dostawę wody.

16. Po wykonaniu sieci i przyłączy fakt ten należy zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie w celu zawarcia umowy na pobór wody.

17. Niniejsze warunki są ważne przez dwa lata od daty ich wydania.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W SKARYSZEWIE

*mgr inż. Rafał Pyrka*

Sporządził: Durasiewicz Grzegorz

NIP 796 23 27 825 REGON 670980488  
ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
ul. Piaseckiego 15  
26-640 SKARYSZEW  
tel. 48 610 30 22 tel./fax 48 610 31 78  
DTW.521.161.2020.GD

P. Zawadzka - Kupka

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Skaryszewie

WPIĘTNEŁO DZIAŁA 07.10.2020

L. dz. 4350 zat. mgr Robert Faryna

podpis 07.10.2020

Skaryszew, dnia 2020.10.06

Gmina Skaryszew  
ul. J. Słowackiego 6  
26-640 Skaryszew

**Dot. Warunków technicznych wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami służącej odprowadzeniu ścieków bytowo- gospodarczych na działkach przylegających do działki nr Ew 593, 389 ul. Krótka w m-ci Skaryszew.**

1. Opracować dokumentację techniczną sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na aktualnych mapach do celów projektowych sporządzonych przez osobę uprawnioną.
2. Dokumentacja techniczna winna zawierać: opis z określeniem średnicy, długości i sposobu wykonania robót budowlano – montażowych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000.
3. Sieć kanalizacyjną wykonać z rur PCV Ø200 mm, indywidualne przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rury PCV o średnicy 160 mm i włączyć do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm PCV usytuowanej w działce nr Ew. 389 . Włączenie do istniejącej kanalizacji wykonać do studni kanalizacyjnej.
4. Określenie ilości odprowadzonych ścieków będzie oparte na odczycie wskazań wodomierza.
5. Uzyskać pisemne zgody właścicieli działek, w obrębie których wykonywane będą prace związane z realizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej. Uzyskać zgodę zarządcy drogi na zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym drogi gminnej.
6. Dokumentację projektową przedłożyć do uzgodnienia radzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Graniczna 24, pok. 108. *Dokonać zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do Starosty Radomskiego ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26-600 Radom.*
7. Właściciel przyłącza zobowiązany jest do konserwacji przyłącza na całej długości.
8. Poinformować ZGKiM w Skaryszewie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu robót. Roboty montażowe wykonać pod nadzorem konserwatora sieci kanalizacyjnej, przy odkrytym wykopie, spisując na tę okoliczność stosowny protokołów.
9. ZGKiM zastrzega sobie prawo wydawania warunków technicznych na dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej – bez odszkodowania na rzecz Inwestora.
10. W przypadku prowadzenia sieci kanalizacyjnej w drodze prywatnej do projektu dołączyć akt notarialny ustanowienia na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie prawa użytkowania drogi w celu wykonania czynności związanych z remontem, eksploatacją i rozbudową projektowanej sieci kanalizacyjnej.
11. Złożyć oświadczenie osoby uprawnionej o podjęciu robót wraz z kserokopią uprawnień.
12. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i jeden egzemplarz przedłożyć w ZGKiM w Skaryszewie przed podpisaniem umowy.
13. Po wykonaniu przyłącza fakt ten należy zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie w celu zawarcia umowy na odprowadzenie ścieków.
14. Do przedmiotowej kanalizacji nie mogą być odprowadzane wody opadowe.
15. Niniejsze warunki zachowują ważność w obecnym stanie prawnym nieruchomości na którą zostały wydane.
16. Niniejsze warunki są ważne przez dwa lata od daty ich wydania.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Durasiewicz Grzegorz

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W SKARYSZEWIE

*mgr inż. Rafał Pyrka*

