

RNO.6220.1.2024.KS

**DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112, zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z § 3 ust. 1 pkt 54a lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572, zwanej dalej „K.p.a.”), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez [REDAKOWANE] złożonego w dniu 09.02.2024r., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 60 MW” Modrzejowice, gmina Skaryszew, powiat radomski, woj. mazowieckie na działkach o nr ewidencyjnym: 5/43, 11/1, 13/1 (obręb Modrzejowice)**, po dokonaniu uzgodnień w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

1. ustalam środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 60 MW” Modrzejowice, gmina Skaryszew, powiat radomski, woj. mazowieckie na działkach o nr ewidencyjnym: 5/43, 11/1, 13/1 (obręb Modrzejowice) **w wariantcie proponowanym przez Inwestora i jednocześnie:**

2. określám:

2.1. rodzaj i miejsce realizacji inwestycji:

Przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy odnawialnych źródeł energii OZE. Ideą przedsięwzięcia jest budowa, a następnie eksploatacja instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną. Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 60 MW w procesie wykorzystywania energii słonecznej będzie produkować energię elektryczną w ilości 60000 MWh/rok. Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej zajmie powierzchnię ok. 41,3 ha na działkach o numerach ewid. 5/43, 11/1, 13/1 położonych w obrębie Modrzejowice. Planowane jest zainstalowanie od 3000 do 4000 sztuk paneli fotowoltaicznych.

Działki o numerach ewidencyjnych: 5/43, 11/1, 13/1, z których wydzielony został obszar z przeznaczeniem na lokalizację instalacji fotowoltaicznej, obecnie zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowią grunty orne.

Działki objęte opracowaniem graniczą:

- od strony północnej z terenami rolnymi;
- od strony południowej ze stawami rybnymi oraz zabudową osiedlową;
- od strony zachodniej zmeliorowanymi łąkami;
- od strony wschodniej ze stawami rybnymi.

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest w obszarze silnie przekształconym przez człowieka. Są to tereny intensywnych upraw rolnych. Dotychczasowe, intensywne rolnicze wykorzystanie rozpatrywanego terenu sprawiło, iż obecnie jest to ekosystem zantropogenizowany i silnie uproszczony. Analizowany teren porasta uboga fitocenoza. Ze względu na silną antropopresję, obszar inwestycji charakteryzuje się niską różnorodnością przyrodniczą, głównie ze względu na rolniczy charakter gruntów.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik niniejszej decyzji.

2.2. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym przy udziale specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Na czas dłuższych przerw w pracy (np. na okres nocy), wszystkie wykopy należy ogrodzić siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką na co najmniej 50 cm. Wykopy należy codziennie kontrolować przed podejmowaniem prac oraz bezpośrednio przed ich zasypaniem. W przypadku stwierdzenia obecności zwierząt, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac – zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Montaż tras linii kablowej na terenie farmy należy wykonać w podziemnej linii przewodów energetycznych.
4. Należy pozostawić prześwit wielkości około 20 cm pomiędzy ogrodzeniem, a powierzchnią gruntu.
5. Należy zabezpieczyć otwory w drzwiach i ścianach budynku każdej stacji transformatorowej, w tym w szczególności wszelkie otwory wentylacyjne, celem uniemożliwienia zajmowania obiektów przez nietoperze.
6. Do ewentualnego obsiewu powierzchni terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin, a wykaszanie roślinności pomiędzy rzędami paneli powinno się wykonywać po 1 sierpnia i prowadzić je od środka farmy w kierunku zewnętrznym. Dopuszcza się całoroczny wypas zwierząt np. owiec czy gęsi.
7. Na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne.
8. Należy wykluczyć stosowanie stałego oświetlenia ze szczególnym uwzględnieniem pory nocy.
9. Przy pracach konserwacyjnych dotyczących mycia paneli oraz utrzymania zieleni na farmie należy wykluczyć stosowanie substancji powierzchniowo czynnych i chemicznych środków ochrony roślin.
10. W celu dalszego ograniczenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na krajobraz należy zastosować ogrodzenie w odcieniach szarości.
11. Położenie nowych obiektów budowlanych należy zlokalizować w pasie szerokości większym niż 50 m od rzeki Modrzejowianki mierząc od brzegu koryta cieku.

3. nie stwierdzono konieczności określenia warunków dotyczących ochrony środowiska w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos.

4. Stwierdzam konieczność wykonania badań monitoringowych:

Od momentu uruchomienia farmy, przez okres 5 lat należy prowadzić monitoring awifauny i chiropterofauny, nakierowany na określenie wykorzystywania terenu inwestycji przez ww. zwierzęta oraz występowania kolizji z infrastrukturą inwestycji. Monitoring porealizacyjny powinien być prowadzony w cyklu rocznym, obejmujący okresy wzmożonej aktywności badanych grup zwierząt, w tym okres rozrodowy (ptaki: kwiecień – połowa sierpnia, nietoperze: wczesna wiosna), migracji wiosennych i jesiennych oraz zimowania ptaków, a także okres nasilonego żerowania nietoperzy (późna jesień) i wykonany trzykrotnie w ciągu 5 lat, w wybranych przez eksperta ornitologa i chiropterologa latach (np. w latach 1, 2, 4 lub 1, 3, 5) – z uwagi na występowanie efektów opóźnionych w czasie. W zakresie oceny śmiertelności, monitoring powinien uwzględniać szybkość podejmowania

ofiar kolizji przez padlinożerców. Opracowanie zawierające wyniki prowadzonych badań winny zawierać informacje dotyczące metodyki prowadzonych prac, wykazu prowadzonych kontroli (daty, godziny, warunki pogodowe) oraz stwierdzonych gatunków ptaków i nietoperzy, a także podsumowanie i wnioski uzasadniające bądź nie konieczność wprowadzenia przez inwestora lub zarządcę obiektu dodatkowych działań minimalizujących ryzyko kolizji zwierząt z panelami. Opracowanie uwzględniające wyniki monitoringu porealizacyjnego oraz analizę skuteczności postawionych warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie oraz organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w terminie sześciu miesięcy od zakończenia każdego z etapów prac związanych z monitoringiem.

5. przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Uzasadnienie

W dniu 9 lutego 2024r. do Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „**Budowa instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 60 MW**” **Modrzejowice, gmina Skaryszew, powiat radomski, woj. mazowieckie na działkach o nr ewidencyjnym: 5/43, 11/1, 13/1 (obręb Modrzejowice)** złożony przez Inwestora - [REDAKTOWANE] 5, [REDAKTOWANE].

Analiza wniosku potwierdziła wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś właściwość burmistrza.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zalicza ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

W toku prowadzonego postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie i opinie do:

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 28 lutego 2024r., znak: RNO.6220.1.2024.KS;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, pismem z dnia 28 lutego 2024r., znak: RNO.6220.1.2024.KS;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 27 maja 2024r., znak: RNO.6220.1.2024.KS.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedziło postępowanie o następującym przebiegu:

6 marca 2024 roku (z datą wpływu 11.03.2024r.,) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu (znak: WR.ZZŚ.4901.51.2024.KC) wystosował wezwanie do uzupełnienia dokumentacji. 12.03.2024r., Burmistrz przekazał ww. wezwanie do Inwestora.

18.03.2024r., do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie, które zostało przekazane Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Radomiu w dniu 19.03.2024r.

W związku z powyższym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 27 marca 2024 roku (z datą wpływu 02.04.2024r.,) znak: WR.ZZŚ.4901.51.2024.KC, wyraziło opinię, iż dla przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 21 marca 2024 roku (z datą wpływu 27.03.2024r.,) znak: ZNS.7040.5.16.2024, wyraził opinię, iż konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Następnie Burmistrz wystąpił do Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 03.04.2024r., znak: RNO.6220.1.2024.KS o pozytywne zaopiniowanie realizacji przedsięwzięcia.

Wobec powyższego Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował przedsięwzięcie opinią z dnia 23 kwietnia 2024 roku (z datą wpływu 26.04.2024r., znak: ZNS.7040.6.2.2024.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 21 czerwca 2024r., wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew do uzupełnienia raportu ooś przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 60 MW” Modrzejowice, gmina Skaryszew, powiat radomski, woj. mazowieckie na działkach o nr ewidencyjnym: 5/43, 11/1, 13/1 (obręb Modrzejowice).

W związku z powyższym Burmistrz pismem z dnia 24 czerwca 2024r., wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu ooś w określonym zakresie. Inwestor wraz z pismem z dnia 3 lipca 2024 roku (z datą wpływu 04.07.2024r., do tut. Urzędu) przedłożył uzupełnienie raportu ooś przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ przesłał ww. uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora w dniu 04.07.2024r.

W dniu 2 września 2024 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał ponownie Burmistrza do uzupełnienia raportu dla ww. przedsięwzięcia. Niniejsze wezwanie zostało przekazane do wnioskodawcy w dniu 04.09.2024r. W związku z powyższym inwestor złożył do tut. Urzędu uzupełnienie zgodnie z wezwaniem w dniu 23.09.2024r. Pismem z dnia 24.09.2024r., Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew przekazał do RDOŚ uzupełnienie złożone przez wnioskodawcę.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 23 października 2024 roku (z datą wpływu 24.10.2024r., znak: WOOS-I.4221.191.2024.JC.3, uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki realizacji i eksploatacji oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska.

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przeanalizowano m.in. następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- raport ooś wraz z uzupełnieniem,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej,
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przeprowadzona analiza, o której mowa wyżej, potwierdziła, że treść przedłożonego raportu wraz z aneksem jest zgodna z art. 66 ustawy ooś, a zawarte w nim warunki realizacji inwestycji i projektowane rozwiązania chroniące środowisko zostały zaprojektowane racjonalnie i adekwatnie do charakteru inwestycji.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, mając na uwadze postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu a także ustalenia zawarte w raporcie ooś, w celu zminimalizowania wpływu rozpatrywanego przedsięwzięcia na środowisko, określił:

- 1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia (pkt 2.1. sentencji niniejszej decyzji),
- 2) warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich (pkt 2.2. sentencji niniejszej decyzji),
- 3) brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (pkt 3. sentencji niniejszej

decyzji).

4) konieczność wykonania badań monitoringowych (pkt. 4. niniejszej decyzji)

5) brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (pkt. 5 sentencji niniejszej decyzji).

Planowane przedsięwzięcia należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 54a lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotem inwestycji będzie budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW, na działkach o nr: 5/43, 11/1 i 13/1 w miejscowości Modrzejowice, gmina Skaryszew. Przedmiotowa instalacja zostanie zlokalizowana na powierzchni 41,3 ha. Planowane jest zainstalowanie od 3000 do 4000 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy nominalnej np. od 250 do 300W dla pojedynczej elektrowni do 1 MW (ilość paneli uzależniona będzie od mocy panelu, który ostatecznie zostanie ujęty w projekcie budowlanym, a później w projekcie wykonawczym z tym, że moc zainstalowana w panelach nie przekroczy 60 MW). Inwestycja polegać będzie na montażu jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 60 MW produkującej energię elektryczną ze źródła odnawialnego, jakim jest promieniowanie słoneczne. Instalacja fotowoltaiczna to urządzenia wykorzystujące ogniwa fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej. W poszczególnych ogniwach powstaje prąd stały, którego wartość zależy od nasłonecznienia.

Stoły pod panele fotowoltaiczne zakotwione zostaną bezpośrednio w gruncie za pomocą stalowych, ocynkowanych słupów, palowanych na odpowiedniej głębokości. Zamiana prądu stałego wytworzonego w panelach fotowoltaicznych na prąd zmienny następować będzie w inwerterach, których planowana ilość wynosi do 52 sztuk. Wytworzona energia elektryczna odprowadzona zostanie do najbliższych położonych linii napowietrznej SN należącej do Operatora. Infrastrukturę towarzyszącą dla instalacji fotowoltaicznej stanowić będą kontenerowe stacje transformatorowo-rozdzielcze, linie kablowe SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędne urządzenia elektroenergetyczne. Posadowienie każdej stacji transformatorowo-rozdzielczej odbywać się będzie przy pomocy dźwigu na prefabrykowanym fundamencie, który z kolei zostanie ułożony na wcześniej wyrównanym i utwardzonym podłożu. Ilość transformatorów służących do obsługi całej instalacji wyniesie do 13 sztuk.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Iłża – Makowiec, dla którego obowiązują przepisy Uchwały Nr 25/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża – Makowiec (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6619, zwanej dalej „Uchwałą”).

Zgodnie z regulacjami § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały – w obszarze zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Jednak w myśl art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478), zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.

Biorąc pod uwagę, sposób wykorzystania terenu oraz zakres i skalę przedsięwzięcia, realizacja inwestycji nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na przyrodę analizowanego terenu. Po przeprowadzeniu analizy załączonego raportu ooś, stwierdza się, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przyrodę krajobraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża – Makowiec oraz przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Pakosław PLH140015 i na inne obszarowe formy ochrony przyrody.

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu, spowodowane eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane

z realizacją planowanej inwestycji będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji inwestycji standardy jakości środowiska w ww. zakresie zostaną dotrzymane.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Warunki dotyczące zwierząt ograniczą ryzyko ich nieumyślnego zabijania podczas wykonywania prac w rejonie planowanej inwestycji oraz gwarantują możliwość bezpiecznego wydostania się zwierząt z terenu budowy.

Rozłożenie sieci linii kablowej w podziemnej linii przewodów energetycznych ma na celu zminimalizowanie kolizji ze zwierzętami (głównie w trakcie przelotów ptaków i nietoperzy).

Użycie do obsiewu roślin rodzimych gatunków ma na celu ograniczenie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się gatunków obcych i inwazyjnych.

Warunek związany z zastosowaniem konkretnego typu modułów fotowoltaicznych o powierzchni antyrefleksyjnej ma za zadanie zapobiegać niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, czyli tzw. olśnieniu.

Brak stałego oświetlenia nocnego ograniczy wabienie zwierząt, a w szczególności owadów nocnych i ograniczenie ich śmiertelności w wyniku bezpośredniego kontaktu z rozżarzoną żarówką.

W celu wyeliminowania przedostawania się do środowiska szkodliwych substancji chemicznych należy wykluczyć stosowanie substancji powierzchniowo czynnych i chemicznych środków ochrony roślin przy pracach konserwacyjnych dotyczących mycia paneli oraz utrzymania zieleni na farmie.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rodzaj, cechy, skala, usytuowanie przedsięwzięcia i brak powiązań z innymi przedsięwzięciami pozwoliły stwierdzić brak możliwości wystąpienia ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań przedmiotowego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem inwestycyjnym.

Ze względu na charakter i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

05 listopada 2024 roku Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, na podstawie art. 10 i art. 49 K.p.a., zawiadomił strony postępowania o przystąpieniu do wydania rozstrzygającej decyzji w przedmiotowej sprawie i możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Wszelkie obwieszczenia/zawiadomienia stron postępowania umieszczane były na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, tablicy ogłoszeń sołectwa Modrzejowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.

Zgromadzona w przedmiotowej sprawie dokumentacja pozwoliła wystarczająco ocenić oddziaływanie inwestycji na środowisko i określić warunki jej realizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji, służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej, strona nie może złożyć w tej sprawie skargi do sądu administracyjnego.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna

Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. [REDACTED]
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Wydział Spraw Terenowych w Radomiu
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
ul. Okulickiego 9D, 26-600 Radom
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Radomiu
ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom



Z.up. BURMISTRZA
Sebastian Paszkiel
Zastępca Burmistrza

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

stanowiąca załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112, zwanej dalej „ustawą oos”).

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na montażu jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 60 MW na działkach o numerach ewid. 5/43, 11/1 i 13/1 położonych w miejscowości Modrzejowice, gmina Skaryszew, produkującej energię elektryczną ze źródła odnawialnego, jakim jest promieniowanie słoneczne. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej zajmie powierzchnię ok. 41,3 ha. W procesie wykorzystywania energii słonecznej będzie produkować energię elektryczną w ilości 6000 MWh/rok. Do produkcji podanej energii przewiduje się zainstalowanie dla pojedynczej elektrowni do 1 MW – od 3000 do 4000 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy nominalnej np. od 250 do 300 W (ilość paneli zależna jest od mocy panelu, który ostatecznie zostanie ujęty w projekcie budowlanym, a później w projekcie wykonawczym z tym, że moc zainstalowana w panelach nie przekroczy 60 MW).

Instalacja wykonana zostanie w tradycyjnym systemie montażowym z lekkiej konstrukcji. Składać się na nią będą pionowe słupy stalowe lub aluminiowe, wbijane lub wkręcane bezpośrednio w ziemię na głębokość od ok. 2,0 do 3,0 m każdy. Do tak zainstalowanych słupów przykręcone zostaną poprzeczne rygle, na których w kierunku podłużnym zostaną zamontowane szyny z profili zimno giętych, na których to z kolei zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej jest stacja transformatorowa wraz z rozdzielnicami. Ostateczne parametry stacji transformatorowej ustalone zostaną na etapie projektowania i uzgodnienia z właściwym operatorem sieci elektroenergetycznej. Montaż stacji transformatorowo-rozdzielczej nie wymaga wykonania dużych prac budowlanych. Posadowienie każdej stacji transformatorowo-rozdzielczej odbywać się będzie przy pomocy dźwigu na prefabrykowanym fundamencie, który z kolei zostanie ułożony na wcześniej wyrównanym i utwardzonym podłożu.

Infrastrukturę towarzyszącą dla instalacji fotowoltaicznej stanowić będą ww. kontenerowa stacja transformatorowo – rozdzielcza, linie kablowe SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, oraz niezbędne urządzenia elektroenergetyczne. Zabudowa elektrowni słonecznej składać się będzie z paneli fotowoltaicznych, ustawionych w rzędach oddalonych od siebie o kilka metrów oraz infrastruktury towarzyszącej. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli zostanie wykorzystana pod ścieżki technologiczne, które nie są utwardzane w żaden sposób i będą stanowiły teren biologicznie czynny, porośnięty rodzimymi gatunkami traw ewentualnie obsiany mieszkanką traw lub inną roślinnością nie stanowiącą przeszkody w eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej.

Przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.



Z.up. BURMISTRZA
Sebastian Paszkiel
Zastępca Burmistrza