



Skaryszew, 30.09.2025 r.

RIR.7011.1.9.2025.KK

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i Zarządzeniem nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Magierów**”.*

Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie z dnia 29 września 2025 r.:

"Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy".

Zwracamy uwagę, że potrzeba zastosowania tak dużej regulacji jest nadmiarowa, Prosimy o dopuszczenie opraw, które są przystosowane do montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie i w każdej z tych pozycji zapewniającej możliwość regulacji w zakresie -20°- + 20°. Jest to wystarczający zakres, żeby zapewnić horyzontalne położenie oprawy.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza oprawy, które są przystosowane do montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie i w każdej z tych pozycji zapewniające możliwość regulacji w zakresie -20°- + 20°.

Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi.