

Rogów 19.02.2018 r.

**DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
POSTĘPOWANIA**

dot. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane „**Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie**” znak sprawy OKS.271.02.2018

Zamawiający, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 15.02.2018 r.

Pytanie

W PFU jest zaproponowany zestaw trzech kotłów gazowych kondensacyjnych (źródło szczytowe). Proszę o informacje, czy można zamienić ten zestaw na jeden kocioł kondensacyjny wewnętrzny o zachowanej sumarycznej mocy cieplnej zestawu trzech kotłów gazowych kondensacyjnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę zestawu trzech kotłów gazowych kondensacyjnych (źródło szczytowe) na jeden kocioł kondensacyjny wewnętrzny o zachowanej sumarycznej mocy cieplnej zestawu trzech kotłów gazowych kondensacyjnych.

Zamawiający