


A

B


C



LEGENDA :

- INSTALACJA WODY GRZEWczej DO NAGRZEWNIC 40/30°
--- INSTALACJA WODY LODOWEJ 8/14° (15/20°)
--- INSTALACJA FREONU
- ⊕ NAGRZEWNICA WODNA 40/30°
⊞ NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
+ JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA – PRACA CAŁOROCZNA TYPU ASYG12LMCE LUB RÓWNOWAŻNA
- ⌵ ZAWÓR ODCINAJĄCY
⌵ ZAWÓR REGULACYJNY Z KOŃCÓWKAMI POMIAROWYMI
⌵ PION INSTALACJI ZASILAJĄCEJ NAGRZEWNICE
- ← TEMPERATURA W POMIESZCZENIU ZIMA
← STRATY CIEPŁA
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
WZ INSTALACJA WODY ZIMNEJ
WC INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
CWC INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ
WH INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
- ⊗ MIESZACZ
MTCV ZAWÓR TERMOSTATYCZNY
• ZAWÓR ODCINAJĄCY

SCHEMATY PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY STREFOWEJ



A Wersja podstawowa 2017-06

Wersja Opis Data

S I E R G I E J
s t u d i o
a r c h i t e k t u r otel/fax +48 71 332 62 30
mobile +48 604 539 771
email studio@siergiejstudio.pl
biuro; siedziba ul. Puszczkowska 11 lok 1, 50-559 WrocławInwestor:
Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23
95-063 Rogówtemat:
Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie
przy ul. Żeromskiego 23
Gmina Rogów, dz. nr 244

główny projektant / numer uprawnień: podjęty:

MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

projektant:

MGR INŻ. WOJCIECH KUŚNIERKIEWICZ 242/DOŚ/06

sprawdzający:

MGR INŻ. KATARZYNA SZTYMAR DOŚ/0354/PWBS/16

opracowanie:

branża: format: skala: data:
SANITARNIA 594x420 1:100 2017-06
nazwa rysunku:

RZUT_PIĘTRA_INSTALACJA_WL_CT_I_WOD-KAN

numer projektu stadium branża numer rysunku wersja

1705 - PB - IS - S-04 - A