

LEGENDA:

- Projektowana rozdzielnica elektryczna
- Rozdzielnica elektryczna poza opracowaniem
- Wyłącznik oświetleniowy pojedynczy
- Wyłącznik oświetleniowy pojedynczy IP44
- Wyłącznik oświetleniowy świecznikowy
- Wyłącznik oświetleniowy schodowy
- Wyłącznik oświetleniowy krzyżowy
- Przycisk oświetleniowy
- Czujka ruchu
- Szyna wyrównawcza
- PW Połączenie wyrównawcze
- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze
- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze IP44
- 2 Gniazdo wtyczkowe podwójne
- 3 Gniazdo wtyczkowe potrójne
- 2 Dwa gniazda wtyczkowe IP44
- 3f A Gniazdo wtyczkowe 3–fazowe IP44
- 1(3f) Wypust zasilający (1–1 fazowy;3f–3 fazowy)
- RJ45 Gniazda internetowe i telefoniczne
- Korytko kablowe
- oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
- Uziom otokowy bednarka FeZn 30x4
- ZK Złącze kontrolne w obudowie wbudowanej w elewację
- Połączenie spawane
- Przewód odprowadzający drut FeZn ϕ=8mm w rurce ochronnej odgromowej w izolacji elewacji
- Połączenia wyprowadzane do szyn wyrównawczych i urządzeń

UWAGI:

Szczegółowe rozmieszczenie osprzętu elektrycznego (gniazd; wyłączników oswietlenia, opraw oświetleniowych) wg projektu wykonawczego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP

Rodzaj piktogramów, rozmieszczenie i ilość opraw oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw PPOŻ. Dodatkowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych za pomocą znaków fotoluminescencyjnych.

W pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego, przycisku alarmowego i punktu pierwszej pomocy należy zapewnić natężenie oświetlenia awaryjnego na podłodze co najmniej 5lx.

UWAGI [zgodnie z częścią opisową]

Wersja	Opis	Data
A	Wersja podstawowa	2017-06

SIERGIEJ studio architektury

tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48. 604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
biuro; siedziba ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23
95-063 Rogów

temat:
Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie
przy ul. Żeromskiego 23
Gmina Rogów, dz, nr 244

główny projektant / numer uprawnień: podpisy:
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

projektant:
INŻ. KRZYSZTOF JASIŃSKI

sprawdzający:
MGR INŻ. WITOLD PIOTROWSKI

branża:	format:	skala:	data:
ELEKTRYCZNA	297×580	1 : 100	2017-06

nazwa rysunku:
RZUT PARTERU
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	wersja
1705	PB	IE	R01	-