N1W1

Typ : Stojąca
Vn=2025m3/h; Dp=263Pa
Vw=2025m3/h; Dp=260Pa
Odzysk : GWC + Rotor + Pompa ciepła
Sprawność: Rotor_86,5%
Pobór nominalny: 3,2kW/10A/400V
Qn=6,21kW (nagrzewnica wodna)
Qch=9,14 kW (chłodnica wodna)
m=648kg
2079x1596x1400
wysokość montażu:0,5m

NSWS

Typ : Stojąca
Vn=150m3/h; Dp=200Pa
Vw=150m3/h; Dp=200Pa
Odzysk : Wymiennik przeciwprądowy
Sprawność: 94%
Pobór nominalny: 0,15kW/10A/230V
m=42kg
660x752x597
wysokość montażu:1,0m

SPLz.1
MONTAŻ NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
NA POZIOMIE TERENU

C.O. wg PZT I PROJEKTU PRZYŁĄCZA

C.O. wg PZT I PROJEKTU PRZYŁĄCZA

DO DOLNEGO ŹRÓDŁA
6x HDPE100 RC PN_16 40x3,7
do 2,0m od ściany zewnętrznej rurociągi preizolowane
przejście przez płytę szczelne – systemowe

PC-01
POMPA CIEPŁA WODA–GLIKOL
MOC GRZEWCZA PRZY S0/W35 (EN14511) 12,98kW
COP 4,57

wodomierz JS-2,5
DN20

WZ Ø32
pod centralą

Rozdzielacze
dolnego źródła

0.5 11.7 m,
Archiwum 1

0.6 16.5 m,
Pom. Techniczne

winda

NE
Q=1600 kW

ZASILANIE-NAGRZEWNIC-NA-PIĘTRZE

KANALIZACJA PODPOSADZKOWA 160 1,5%

160 1,5%

160 2%

110 2%

160 2%

MTCV
nastawa 45°

1.13 2.4 m,
Przedsionek

0.8 3.1 m,
Sanitariat

1.12 3.8 m,
Toaleta niep.

0.9 4.2 m,
Pom.Gospodarcze

0.2 27.0 m,
Komunikacja

0.7 28.7 m,
Pomieszczenie og óle

0.10 12.7 m,
Biuro

0.4 10.7 m,
Biuro

0.3 11.6 m,
GOPS

0.1 5.5 m,
Wiatrołap

1

2

LEGENDA :

- INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ DO NAGRZEWNIC 40/30°
- INSTALACJA WODY LODOWEJ 8/14° (15/20°)
- INSTALACJA FREONU
- NAGRZEWNICA WODNA 40/30°
- NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
- JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA – PRACA CAŁOROCZNA TYPU ASYG12LMCE FUJITSU LUB RÓWNOWAŻNA
- ZAWÓR ODCINAJACY
- ZARÓR REGULACYJNY Z KOŃCÓWKAMI POMIAROWYMI
- PION INSTALACJI ZASILAJĄCEJ NAGRZEWNICE
- TEMPERATURA W POMIESZCZENIU ZIMA
- STRATY CIEPŁA
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- WZ INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- WC INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- CWC INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ
- WH INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
- MIESZACZ
- MTCV ZAWÓR TERMOSTATYCZNY
- ZAWÓR ODCINAJĄCY

SCHEMATY PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY STREFOWEJ



A Wersja podstawowa 2017-06

Wersja Opis Data

SIERGIEJ studio architektury

tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48. 604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
biuro; siedziba ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23
95-063 Rogów

temat:
Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie
przy ul. Żeromskiego 23
Gmina Rogów, dz. nr 244

główny projektant / numer uprawnień: podpisy:
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

projektant:
MGR INŻ. WOJCIECH KUŚNIERKIEWICZ 242/DOŚ/06

sprawdzający:
MGR INŻ. KATARZYNA SZTYMAR DOŚ/0354/PWBS/16

opracowanie:

branża:	format:	skala:	data:
SANITARNA	594x420	1:100	2017-06

nazwa rysunku:
RZUT_PARTERU_INSTALACJA_WL_CT_I_WOD-KAN

numer projektu stadium branża numer rysunku wersja
1705 - PW - IS - S-03 - A