

Lp	Nr pom,	Nazwa pomieszczenia	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE					SYSTEMY WENTYLACYJNE		Naw. ogólny	Wyw. ogólny	Toalety	Toalety
			NAWIEW do pomieszczenia HIGIENICZNY	NAWIEW do pomieszczenia OBLICZENIOWY	Krotność - NAWIEW	WYWIEW z pomieszczenia	Krotność - WYWIEW						
[-]	[-]	[-]		[m3/h]	[1/h]	[m3/h]	[1/h]	[-]	[-]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]
POZIOM 0													
1	0.1	Wiatrołap	-	0	0,0	0	0,0	-	-	-	-	-	-
2	0.2	Komunikacja	65	65	0,9	0	0,0	N1	-	65	-	-	-
3	0.3	GOPS	60	130	3,5	130	3,5	N1	W1	130	130	-	-
4	0.4	Biuro	60	120	3,5	120	3,5	N1	W1	120	120	-	-
5	0.5	Archiwum	45	45	1,1	45	1,1	N1	W1	45	45	-	-
6	0.6	Pom. Techniczne	-	0	0,0	45	0,9	N1	W1	0	45	-	-
7	0.7	Pom. ogólne	90	390	4,1	390	4,1	N1	W1	390	390	-	-
8	0.8	Sanitariat	-	50	6,2	50	6,2	NS1	WS1	-	-	50	50
9	0.9	Pom. gospodarcze	-	z 0.2	-	20	1,5	-	W1	-	20	-	-
10	0.10	Biuro	60	135	3,3	135	3,3	N1	W1	135	135	-	-
11	0.12	Toaleta NPS	-	50	4,0	50	4,0	NS1	WS1	-	-	50	50
12	0.13	Przedsionek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POZIOM 1													
11	1.1	Korytarz	55	55	0,7	przez 1.12	0,7	N1	-	55	-	-	-
12	1.2	Sala spotkań	90	540	4,3	540	4,3	N1	W1	540	540	-	-
13	1.3	Biuro 2	30	90	3,1	90	3,1	N1	W1	90	90	-	-
14	1.4	Biuro 3	60	120	3,2	120	3,2	N1	W1	120	120	-	-
15	1.5	Biuro 4	30	90	3,1	90	3,1	N1	W1	90	90	-	-
16	1.6	Biuro 5	30	90	3,1	90	3,1	N1	W1	90	90	-	-
17	1.8	Archiwum 2	95	95	1,0	95	1,0	N1	W1	95	95	-	-
18	1.9	Pom. socjalne	60	60	-	60	1,8	N1	W1	60	60	-	-
19	1.11	Toaleta pracowników		50	4,2	50	4,2	NS1	WS1	-	-	50	50
20	1.12	Serwerownia	-	0	-	55	9,2	-	W1	-	55	-	-