

Rogów, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia

Nr sprawy: IRG. 271. 1. 2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) na zadanie pn. „ Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Wągry, Gmina Rogów”.

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00029158/01 z dnia 2021-04-08.

Gmina Rogów z siedzibą 95 – 063 Rogów ul. Żeromskiego 23 informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 2

W projekcie branży elektrycznej pkt. 4.1. jest informacja, że SUW będzie zasilana w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez PGE S.A. Oddział Łódź. Proszę o załączenie dokumentu.

Odpowiedź: W załączeniu Gmina Rogów udostępnia warunki wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

Pytanie nr 3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wymaga długiego okresu gwarancji i rękojmi. Biorąc pod uwagę doświadczenia w pracy rurociągów wykonanych z PVC-U klejonego (starzenie się połączeń klejonych, nieuszczelnienie połączeń, ewentualne drgania podczas pracy układu) czas pracy jest stosunkowo niewielki. Proszę o rozważenie Zamawiającego czy nie należałoby wykonać rurociągów wewnątrz budynku SUW ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania rurociągów z PVC-U klejonego, zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie nr 4

Czy podane parametry zestawu hydroforowego z pompami 5,5 kW obejmują pompę rezerwową?

Odpowiedź: W projekcie zawarto wszystkie informacje dotyczące pomp. Należy dobrać parametry zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie i uzasadnienie wysokości złoża katalitycznego w każdym filtrze tj. 120 cm. Według obliczeń warstwa ta, o połowę mniejsza, byłaby wystarczająca dla podanych parametrów wody surowej. Część warstwy uzupełniona byłoby warstwą kwarcową.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem należy uzyskać wysokość warstwy filtracyjnej 120 cm.

Pytanie nr 6

Proszę o doprecyzowanie w jaki sposób należy wykonać czyszczenie dna stawu chłonnego z zanieczyszczeń oraz namulów. Na czym ma polegać pielęgnacja brzegów?

Odpowiedź: Dno stawu należy wyczyścić poprzez wybranie osadów oraz mułów w obrębie wylotu - miejsca kierowania popłuczyn do stawu. Pielęgnacja brzegów poprzez usunięcie roślin przywodnych oraz regulacja skarpy w miejscu wylotu do stawu w zakresie umożliwiającym kontrolę odprowadzania popłuczyn.

Powyższe informacje stają się częścią S.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.

**Wójt Gminy Rogów
Daniel Kołada**

Łowicz, dn. 02.11.2016r.

RP/WG/4182/2016 L. dz. RP/103/4082/2016

Gmina Rogów
Ul. Żeromskiego 23
95-063 Rogów

Dotyczy: wyniesienia układu pomiarowego

W nawiązaniu do Pana pismo w sprawie wyniesienia układu pomiarowego w miejscowości **Nowe Wągry Stacja Uzdatniania Wody** wyrażamy zgodę na wyniesienie układu pomiarowego w linię ogrodzenia, przy następujących uwarunkowaniach:

1. Przyłącze kablowe - istniejące
2. Istniejący licznik należy wynieść w linię ogrodzenia i zainstalować w standardowej skrzynce złączowo-pomiarowej.
3. Prace należy realizować własnym kosztem i staraniem, powierzając je specjalistycznej firmie elektroinstalacyjnej. Przed przystąpieniem do prac wykonawca proszony jest o zgłoszenie się z niniejszym pismem do RE Łowicz. **Kontakt telefoniczny – Pan Janusz Balik tel. 46 8301370**
4. Przed licznikiem należy zainstalować zabezpieczenie typu: wkładki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwłocznej **100 A** umieszczony w rozłączniku bezpiecznikowym w złączu przy mocy **55kW** - nr czynnego konta 49944621/1628. Włz należy przystosować do nowych warunków pracy.
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w stacji transformatorowej
6. Zakończenie prac należy zgłosić do RE Łowicz oraz uzgodnić termin sprawdzenia i opłombowania układu pomiarowo-rozliczeniowego z Panem Januszem Balikiem.

7. W celu uzyskania „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw” należy załączyć oświadczenie wykonawcy o wykonaniu instalacji zgodnie z przepisami i zgłoszenie gotowości instalacji do załączenia.

8. Wydanie przez PGE Dystrybucja S.A. „Potwierdzenia ...” jest podstawą do zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej z dowolnym sprzedawcą.

Załączniki:

1. Schemat złącza ZNP1
2. Druk oświadczenia wykonawcy podmiotu przyłączanego


Wydział Przyłączania i Rozwoju
Kierownik

Wioletta

K/O: RP

Adres do korespondencji:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Teren
Rejon Energetyczny Łowicz
99-400 Łowicz ul. Mostowa 30
Wydział Rozwoju i Przyłączenia
Sprawę prowadzi: Marek Rosa 46/8301369
marek.rosa@pgedystrybucja.pl

Wydział Przyłączania i Rozwoju
Samodzielny Rejon ds. Rozwoju

MAREK ROSA