

PPIS-ZNS-442-1/1/17

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 3 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 oraz z 2016r. poz 1165 i 2003), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu się z pismem z dnia 21 grudnia 2016r. złożonym przez Pana Dawida Sagana 93-540 Łódź, ul. Będzińska 6 m 6 w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej „Budowa Stacji Uzdatniania Wody” w miejscowości Nowe Wągry gm. Rogów, na działce ewidencyjnej numer 58/1

OPINIUJE

pozytywnie - przedstawiony do uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, projekt budowlany „Budowa Stacji Uzdatniania Wody” w miejscowości Nowe Wągry gm. Rogów, na działce ewidencyjnej numer 58/1 – z zastrzeżeniem: w pomieszczeniu magazynowania podchlorynu sodowego zapewnić temperaturę nie mniejszą niż 5°C i nie większą niż 25°C.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach, wydając niniejszą opinię sanitarną wziął pod uwagę dołączony do wniosku projekt budowlany, opracowany w grudniu 2016 roku przez Watertech, 91- 496 Łódź, ul. Świtezianki 16.

Przedmiotowe pomieszczenia przeznaczone są na czasowy pobyt ludzi. W chlorowni stosowany jest podchloryn sodu.

Niniejsze przedsięwzięcie będzie pozytywnie oddziaływać na zdrowie ludzi i środowisko, poprawi warunki higieniczne i zdrowotne.

W związku z powyższym zaopiniowano jak w sentencji.

Niniejsza opinia sanitarna jest ważna pod warunkiem dołączenia do niej projektu budowlanego, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach.

Pouczenie: zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy, dla materiałów i wyrobów użytych do uzdatniania i dystrybucji wody, uzyskać ocenę higieniczną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach.

Przed oddaniem obiektu do użytkowania należy przedstawić sprawozdanie z badania wody.

Otrzymuje:

- Watertech, 91-496 Łódź, ul. Świtezianki 16
- SHS-HK

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzezinach
Elżbieta Szklarek
mgr Elżbieta Szklarek