

Rogów, dnia 15 czerwca 2021 r.

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia

Nr sprawy: IRG.271.2.2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 121153E w miejscowościach Rogów i Przyłęk Duży”.

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00075887/01 z dnia 2021-06-08

Gmina Rogów z siedzibą 95 – 063 Rogów ul. Żeromskiego 23 informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o uszczegółowienie wymagań dotyczących rodzaju znaków aktywnych D-6 przejścia dla pieszych oraz lamp solarnych potrzebnych przy przebudowie drogi gminnej nr 121153E w miejscowościach Rogów i Przyłęk Duży.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. Urządzenia powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu, spełniać swoją rolę, posiadać odpowiednią gwarancję i być proste w obsłudze.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie parametrów siatki wzmacniającej potrzebnej przy przebudowie drogi gminnej nr 121153E w miejscowościach Rogów i Przyłęk Duży.

Odpowiedź: Parametry siatki wzmacniającej powinny spełniać następujące wymagania:

- wydłużenie w każdym kierunku – max. 3%***
- wytrzymałość na rozciąganie w każdym kierunku – min. 85kN/m***

Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.

Wójt Gminy Rogów
Daniel Kołada