

Łódź dnia 22.08.2019 r.

ERD2-5717-542 / 19



PKP ENERGETYKA

PROJEKTUM

Magdalena Ulatowska

ul. Grzybowa 12

97 – 300 Piotrków Trybunalski

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Rogów do miejscowości Koluszki.

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Centralny Rejon Dystrybucji w Łodzi w odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia przebiegu i trasy kanalizacji sanitarnej z miejscowości Rogów do miejscowości Koluszki oraz trasy sieci wodociągowej na terenie Rogowa Informujemy, że w obszarze mapy przyjętej do uzgodnienia posiadamy infrastrukturę elektroenergetyczną której przebieg koliduje z projektowaną trasą sieci sanitarnej i wodociągowej. Miejsca kolizji zostały oznaczone na przedmiotowej mapie kolorem żółtym:

Ark 01	
- kabel SBL 6 kV (1x3xYAKYx25/18)	K1 Koluszki - STS Rogów
Ark 02	
- kabel SBL 6 kV (1x3xYAKYx25/18)	K1 Koluszki - STS Rogów
Ark 03	
- kabel SBL 6 kV (1x3xYAKYx25/18)	K1 Koluszki - STS Rogów
Ark 04	
- kabel nn (1x4xYAKYx50)	przejazd Rogów – złącze kabł. nn Rso
Ark 05	
- kabel SBL 6 kV (1x3xYAKYx25/18)	K1 Koluszki - STS Rogów

W związku z powyższym przedstawiamy wymagania, dotyczące prac budowlanych:

1. Należy wykonać projekt budowlano-wykonawczy w zakresie zabezpieczenia kabli energetycznych PKP Energetyka w miejscach kolidujących z planowaną trasą projektowanych linii. W projekcie należy przedstawić sposób osłony lub usunięcia kolizji sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. Projekt powinien być uzgodniony przez PKP Energetyka S.A., Centralny Rejon Dystrybucji w Łodzi, ul. Tuwima 28; 90-002 Łódź.
2. Przebieg urządzeń podziemnych wykazanych na załączonych mapach w większości przypadków z uwagi na brak w posiadanej dokumentacji, podkładów geodezyjnych mapowych został wskazany orientacyjnie. W celu ustalenia dokładnego przebiegu tras linii kablowych należy wykonać ich lokalizacje za pomocą aparatury lub poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
3. Prace budowlane będą odbywać się w oparciu o warunki określone przez właściciela terenu i obiektu na podstawie uzgodnionej dokumentacji techniczno – prawnej.
4. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz instrukcjami obowiązującymi w spółce PKP Energetyka i nie mogą powodować zakłóceń w pracy sieci i urządzeń elektroenergetycznych PKP Energetyka S.A.
5. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy opracować regulamin robót z udziałem PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Centralny, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź.
6. Wszelkie prace w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić wyłącznie sposobem ręcznym, pod nadzorem PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Centralny, Rejon Serwisowy Piotrków Trybunalski.

GRUPA KAPITAŁOWA PKP ENERGETYKA

PKP Energetyka S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Oddział w Warszawie-
Dystrybucja Energii Elektrycznej
Centralny Rejon Dystrybucji
ul. Tuwima 28
90-002 Łódź
tel. +48 42 205 53 78
fax +48 42 205 57 30

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
erd2@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

7. W przypadku konieczności wyłączenia przedmiotowych linii kablowych (np. w celu zabezpieczeni kabli lub wykonani przekopów kontrolnych) należy wystąpić o spisanie regulaminu – należy także przedstawić do zatwierdzenia harmonogram prac uwzględniający zakres niezbędnych wyłączeń.
8. W miejscach kolizji projektowanych przepustów z siecią elektroenergetyczną (kablami SN) należy zastosować rury ochronne dwudzielne.
9. Prace budowlano-montażowe związane z bezpośrednią ochroną czynnej sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A powinien wykonywać podmiot , który posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.
10. W trakcie prowadzenia robót teren budowy powinien zostać prawidłowo wygradzony i oznakowany, aby uniemożliwić wstęp osobom postronnym,
11. Wszelkie prace powinny być prowadzone przy pomocy odpowiednio przeszkolonych i zapoznanych z zagrożeniami pracowników, przy użyciu odpowiedniego sprzętu i maszyn,
12. W pasie kablowych linii elektroenergetycznych użycie sprzętu mechanicznego dozwolone jest jedynie wówczas, gdy nie stanowi ono zagrożenia, a przed robotami potwierdzono, poprzez wykonanie przekopów kontrolnych, ilość i głębokość położenia kabli; prowadzenie prac sprzętem mechanicznym dozwolone jest tylko pod ścisłym nadzorem służb PKP Energetyka S.A.; w bezpośredniej bliskości instalacji teletechnicznych i kabli elektroenergetycznych dozwolona jest jedynie odkrywka ręczna,
13. Ze względu na przebieg linii kablowych czy napowietrznych średniego i niskiego napięcia w obszarze objętym zadaniem należy zachować ostrożność i przestrzegać przepisów BHP w tym zakresie.
14. Wszelkie uszkodzenia naszych urządzeń, zostaną naprawione w trybie awaryjnym.
15. Koszty wszelkich robót i napraw powstałych uszkodzeń infrastruktury PKP Energetyka S.A., w wyniku prowadzonych prac jak i wynikających z wadliwego ich wykonania lub prowadzenia ich bez nadzoru, ponosi Wykonawca robót.
16. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia do stosowania wydane przez właściwe jednostki certyfikujące.
17. Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robót budowlanych napotka na niezainwentaryzowane sieci i/lub niepoprawnie zinwentaryzowane instalacje podziemne w dokumentacji projektowej lub uzgodnieniach, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację do spółki PKP Energetyka S.A. w celu wydania aneksu do uzgodnienia.
18. PKP Energetyka S.A. informuje o możliwych wypłyceciach sieci kablowych SN i nN spowodowanych wszelkimi innymi pracami prowadzonymi na terenie objętym inwestycją w latach poprzednich a nie zgłoszonych do właściciela infrastruktury.
19. Ważność niniejszych warunków przyłączenia ustala się na okres 2 lat licząc od daty ich wystawienia.
20. W przypadku prowadzenia dalszej korespondencji prosimy powołać się na numer niniejszych warunków.

Z poważaniem

Dyrektor
Centralny Rejon Dystrybucji


Maciej Pietrus

PKP Energetyka S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Oddział w Warszawie-
Dystrybucja Energii elektrycznej
Łódzki Rejon Dystrybucji
tel. +48 42 205 53 78
fax +48 42 205 57 30
ed.rd2@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 788.193.790,00 zł
(włacony w całości)