




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

Łowicz, dnia 28 grudnia 2021 r.



WA.ZUZ.5.4210.1098.2021.AK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2021, poz. 735 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, o wydaniu dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.1098.2021.AK z dnia 28 grudnia 2021 r. dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1.1. usługę wodną – pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie SGGW w Warszawie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie przy ul. Leśnej 5, tzw. ujęcie przy „Bursie”, składającego się z dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2, o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w wysokości $Q = 43,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S = 2,3 \text{ m}$ dla studni głębinowej nr 1 oraz $Q = 38,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S = 7,5 \text{ m}$ dla studni głębinowej nr 2, w ilości:

$$Q_{\text{max sekundowe}} = 0,0084 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}} = 330,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\text{dop. roczne}} = 69478,60 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Lokalizacja dla istniejących studni głębinowych nr 1 i nr 2 za pomocą których nastąpi pobór wód podziemnych:

- studnia Nr 1: Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 wynoszą:

- **X: 5743715,9608**
- **Y: 7424179,2363**
- głębokość – 120,0 m,
- stratygrafia – jura,
- wydajność eksploatacyjna $Q_e = 43,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy $S = 2,3 \text{ m}$,
- zasięg leja depresji $R = 87,5 \text{ m}$,
- pompa głębinowa typu GC.3.05. o wydajności $Q = 20 \text{ m}^3/\text{h} \div 55 \text{ m}^3/\text{h}$, przy wysokości podnoszenia $H = 100 \text{ m} \div 42 \text{ m}$, zawieszona na głębokości 49.5 m p.p.t.

- studnia Nr 2: Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 wynoszą:

- X: 5743708,4060
- Y: 7424183,3374

- współrzędne geograficzne studni: N – 51° 49' 30"; E – 19° 55' 30",
- głębokość – 54,0 m,
- stratygrafia – czwartorzęd,
- wydajność eksploatacyjna $Q_e = 38,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy $S = 7,5 \text{ m}$,
- zasięg leja depresji $R = 225,4 \text{ m}$,
- pompa głębinowa typu GC.3.05. o wydajności $Q = 20 \text{ m}^3/\text{h} \div 55 \text{ m}^3/\text{h}$, przy wysokości podnoszenia $H = 100 \text{ m} \div 42 \text{ m}$, zawieszona na głębokości 25.5 m p.p.t.

na okres 30 lat.

1.2. usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych w dwóch połączonych szeregowo prostokątnych odstojnikach, wód popłucznych o łącznej pojemności czynnej 160,0 m³ ze stacji uzdatniania wody na terenie przy ul. Leśnej 5 w Rogowie istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce o nr ew. 744/22, obręb 0015 Rogów do ziemi poprzez rów otwarty w lesie, w ilościach:

$$Q_{\max.s} = 0,0016 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = Q_{\max.d} = 23,10 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\max.r} = 2810,50 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Lokalizacja wylotu Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 wynoszą:

- X: 5743851,7724
- Y: 7424151,0222

Wylot wód popłucznych zlokalizowany jest na początku rowu i charakteryzuje się następującymi parametrami:

- materiał – rura betonowa.
- średnica wylotu – $\varnothing 200 \text{ mm}$.
- rzędna dna wylotu – 190,55 m npm.
- rzędna terenu istniejącego – 191,55 m npm.

na okres 10 lat.

o parametrach spełniających warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz.1311), tj:

zawiesiny ogólne ≤ 35 mg/l

żelazo ogólne ≤ 10 mg Fe/l

Jako punkt poboru prób do badań jakości odprowadzanych wód popłucznych będzie wylot wód popłucznych do rowu otwartego o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X: 5743851,7724, Y: 7424151,0222.

Jednocześnie stwierdza się wygaszenie z urzędu decyzji z dnia 28 grudnia 2011r. znak: DR.6341.18.2011 wydanej przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego SGGW w Warszawie – Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20, w części dotyczącej poboru wód podziemnych i eksploatację urządzeń wodnych ujęcia zlokalizowanego na terenie SGGW w Warszawie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie przy ul. Leśnej 5, tzw. ujęcie przy „Bursie”, składającego się z dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2, z utworów jurajskich oraz na odprowadzanie wód popłucznych, z dniem uprawomocnienia się udzielonego pozwolenia.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów,
(celem zawiadomienia stron poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na Stronie BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia);
2. Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny,
(celem zawiadomienia stron poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na Stronie BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia);
3. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
4. aa.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Sprawę prowadzi: Aleksandra Kwiatkowska
e-mail: aleksandra.kwiatkowska@wodypolskie.gov.pl tel.: +48 (46) 811-50-60 wew. 31

