

Rogów, dnia 25 stycznia 2022 r.

Wyjaśnienia nr 5
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Nr sprawy: IRG. 271. 1 .2022

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na zadanie pn. **Budowa kompleksu sportowego z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim i elementami towarzyszącymi w ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogów”.**

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00017404/01 z dnia 2022-01-13.

Gmina Rogów z siedzibą 95 – 063 Rogów ul. Żeromskiego 23 informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie. Dotyczy kanalizacji deszczowej zewnętrznej – zbiorników retencyjnych. Prosimy o wyjaśnienie jakiej pojemności przyjąć zbiorniki retencyjne. Przyjęte w projekcie założenia co do zbiorników (w opisie strona 10): średnica 2500 mm, długość 10540 mm, mogą pomieścić najwyżej ok. 50 m³ wody a nie 80 m³.

Odpowiedź:

Do oferty należy przyjąć zbiorniki po 40000l. każdy(1097cmx230cm)

Wójt Gminy

Daniel Kotada