

Rogów, dnia 26 stycznia 2022 r.

Wyjaśnienia nr 7
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Nr sprawy: IRG. 271. 1 .2022

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na zadanie pn. **Budowa kompleksu sportowego z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim i elementami towarzyszącymi w ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogów”.**

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00017404/01 z dnia 2022-01-13.

Gmina Rogów z siedzibą 95 – 063 Rogów ul. Żeromskiego 23 informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Wniosek 1

W zakresie warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga od wykonawców wykazania się min. 2 realizacjami polegającymi na budowie kompleksu sportowego, zawierającego m. in. pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej, bieżnię okólną o nawierzchni poliuretanowej, budynek o powierzchni min. 200 m² wyposażony w powietrzną pompę ciepła oraz mikro instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 10 kWp. Wymagana wartość robót brutto mniejsza niż: 3.000.000,00 zł słownie: trzy miliony złotych (każda realizacja). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza odrębne wykonanie (w ramach odrębnych kontraktów) budowy budynku o powierzchni min. 200 m² wyposażonego w powietrzną pompę ciepła oraz mikro instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 10 kWp.

Wnosimy o odstąpienie od wymogu wykazania, iż budynek wyposażono w powietrzną pompę ciepła oraz mikro instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 10 kWp i ograniczenie wymogu do budowy budynku o powierzchni min. 200 m².

Uzasadnienie: powietrzna pompa ciepła oraz mikro instalacja fotowoltaiczna o mocy nie mniejszej niż 10 kWp jest bardzo specjalistycznym/ wąskim zakresem i nie występuje w realizacjach obiektów sportowych przez co utrudnione jest ubieganie się o przedmiotowe zamówienie publiczne firm specjalizujących się w budowie kompleksów sportowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

Doświadczenie wykonawcy w zakresie budowy budynku wyposażonego w powietrzną pompę ciepła oraz mikro instalację fotowoltaiczną ma wpływ na jakość wykonanej instalacji a tym samym na koszty eksploatacji budynku.

Wniosek 2

Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej już na etapie składania ofert, jest postawienie wymogu złożenia wraz ofertą (w trybie art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SWZ w tym zakresie i wskazanie, że **w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemów nawierzchni**

poliuretanowej, Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowe środki dowodowe w postaci dokumentów wskazanych w projekcie, tj.:

- 1) Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację WA/IAAF potwierdzający wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);
- 2) Aktualny certyfikat WA/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.
- 3) Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego;
- 4) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzająca jej technologie wykonania;
- 5) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;
- 6) Badanie na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni;
- 7) Badanie na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z normą DIN 18035-6:2014-12
- 8) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;
- 9) aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001;
- 10) Próbką oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga weryfikacji jakości produktu przed wbudowaniem.

Wniosek 3

W zakresie wskazanych minimalnych parametrów nawierzchni poliuretanowej: World Athletics w swoich wytycznych dotyczących nawierzchni bieżni dopuszcza dwa sposoby mierzenia tarcia: w sposób opisany przez Państwa (jako TRRL) oraz jako współczynnik tarcia dynamicznego (wyrażany w innych wartościach). World Athletics wymaga współczynnika tarcia dynamicznego na poziomie min. 0.5 lub min 47 w skali TRRL. Rozumiemy i zgadzamy się z Zamawiającym, że wymaga nieco wyższych parametrów niż minimalne określone przez World Athletics – czyli produktów lepszych.

Ponieważ tak naprawdę nie ma właściwego przelicznika, który by wskazywał, że np. współczynnik tarcia dynamicznego odpowiada konkretnej wartości w skali TRRL a laboratoria posiadają zazwyczaj jedną maszynę mierzącą tarcia (albo w skali TRRL albo jako współczynnik tarcia dynamicznego), wnosimy by Zamawiający rozszerzył parametr współczynnik tarcia w następujący sposób:

„Współczynnik tarcia min. 0,6 lub 60-110 w skali TRRL”

Taki zapis przy zachowaniu pozostałych parametrów i dokumentów, praktycznie nie obniży wymagań Zamawiającego, pozwoli nam zaoferować produkt najwyższej jakości wiodącego producenta, a także zwiększy konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zamawiający rozszerza zapis dotyczący tarcia na: „Współczynnik tarcia min. 0,6 lub 60-110 w skali TRRL”

[W zakresie zapisów w projekcie:]

Wniosek 4

W opisie do projektu w konstrukcji podbudowy pod nawierzchnią naturalną (p. nożna) widnieje siatka przeciw kretom, zaś w przedmiarze dołączonym do dokumentacji widnieje geowłóknina. Prosimy o potwierdzenie co ma zostać użyte pomiędzy warstwą odsączającą a warstwą wegetacyjną.

Odpowiedź:

Do oferty należy przyjąć zgodnie z projektem.

Wniosek 5

Prosimy o potwierdzenie, iż urządzenie siłowni plenerowej mają być wykonane ze **stali nierdzewnej** zgodnie z opisem. Podkreślamy, iż urządzenia ze stali nierdzewnej są pięciokrotnie droższe od urządzeń ze stali spawalniczej, zabezpieczonej antykorozyjne i malowanej na kolor z palety RAL.

Odpowiedź:

Do oferty należy przyjąć zgodnie z projektem.

Wniosek 6

W opisie technicznym Urządzenia małej architektury zawarto opis oraz wizualizacje produktów, które wskazują na konkretnego producenta. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wybór urządzeń o innej specyfikacji i wyglądzie, które będą spełniały swoją funkcję w sposób nie gorszy niż te zawarte w opisie technicznym?

Odpowiedź:

Do oferty należy przyjąć zgodnie z projektem. Zaprojektowane parametry urządzeń małej architektury występują u kilku producentów, w związku z czym zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych są spełnione.

Wniosek 7

W związku z tym, że zakres prac będących przedmiotem zamówienia jest szeroki, rzetelna wycena wymaga czasu i zaangażowania specjalistów branżowych. **W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert przynajmniej o tydzień.**

Odpowiedź:

Termin składania ofert zostanie przesunięty.

Wójt Gminy

Daniel Kołada