

Rogów, dnia 27 stycznia 2022 r.

Wyjaśnienia nr 8
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Nr sprawy: IRG. 271. 1 .2022

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na zadanie pn. **Budowa kompleksu sportowego z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim i elementami towarzyszącymi w ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogów”.**

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00017404/01 z dnia 2022-01-13.

Gmina Rogów z siedzibą 95 – 063 Rogów ul. Żeromskiego 23 informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Proszę o podanie wymagań technicznych co do natężenia oświetlenia lub podanie klasy oświetlenia zgodnie z normą „Oświetlenie w Sporcie”.

Jeżeli mają być stosowane wymogi PZPN to odniesienie się do odpowiednich przepisów związku. Zastosowany w projekcie wymóg „Natężenie bazowe oświetlenia na boisku wynosi 500 lx” nie jest zrozumiałe – proszę uściślić czy chodzi tu o średnie natężenie oświetlenia czy może o minimalne.

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonymi obliczeniami fotometrycznymi. Wszystkie wartości projektowe natężeń oświetlenia zostały przedstawione w kolumnie „Natężenie oświetlenia”.

Pytanie 2. Proszę o podanie dwóch producentów systemów CCTV których wyroby spełniają parametry podane w projekcie. Lub o podanie parametrów użytkowych instalacji które może spełnić co najmniej 2 producentów. Zaznaczam, że podanie parametrów wskazujących na jednego producenta jest niedopuszczalne.

Odpowiedź:

Zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie jest uprawniony do oceny równoważności materiałów. Wykonawca może zatem złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Na rynku występuje co najmniej trzech producentów oferujących system CCTV o parametrach jak w projekcie.

Pytanie 3. Proszę o podanie dwóch producentów paneli fotowoltaicznych których wyroby spełniają parametry podane w projekcie. Lub o podanie parametrów użytkowych instalacji które może spełnić co najmniej 2 producentów. Zaznaczam, że podanie parametrów wskazujących na jednego producenta jest niedopuszczalne.

Odpowiedź:

Zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie jest uprawniony do oceny równoważności materiałów. Wykonawca może zatem złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Na

rynku występuje co najmniej trzech producentów oferujących system CCTV o parametrach jak w projekcie.

Pytanie 4. Czy inwestor wyraża zgodę na optymalizację ilości i mocy opraw tak aby przy mniejszym poborze mocy osiągnąć żądane parametry oświetlenia.


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. takie które spełniają wszystkie wymagania oświetlenia.

Pytanie 5. Czy inwestor dysponuje projektem lub precyzyjnym opisem technicznym wierz oświetleniowych. Projekt zawiera jedynie informację o wysokości wierz /24 m/. Nie wiadomo czy 24 m oznacza górny rząd opraw czy może coś innego.

Odpowiedź:

Wysokość $H=24m$ należy rozumieć tak jak na przedstawionym poniżej rysunku.



Wójt Gminy

Daniel Kołada