

Rogów, dnia 2 lutego 2022 r.

Wyjaśnienia nr 9
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Nr sprawy: IRG. 271. 1 .2022

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na zadanie pn. **Budowa kompleksu sportowego z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim i elementami towarzyszącymi w ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogów”**.

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00017404/01 z dnia 2022-01-13.

Gmina Rogów z siedzibą 95 – 063 Rogów ul. Żeromskiego 23 informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. W nawiązaniu do ogłoszenia pt; Budowa kompleksu sportowego z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim i elementami towarzyszącymi w ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogów”, proszę o odpowiedź dotyczącą w/w zadania.

W wyjaśnieniach z dnia 27 stycznia 2022 r, była informacja odnośnie wysokości masztów oświetleniowych, nie mniej nie jest ona wystarczająca.

W dokumentacji mowa jest o szczegółach posadowienia masztów i konstrukcji, że znajduje się w projekcie konstrukcyjnym.

Takowego w załączonej dokumentacji brak.

a) Boisko główne z bieżnią.

Na boisku zaprojektowano 4 maszty oświetleniowe o wysokości $h=24m$. Szczegóły posadowienia masztów wraz z ich konstrukcją znajdują się w projekcie konstrukcyjnym. Na masztach zamontowano po 17 szt. opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED.

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt konstrukcyjny masztów.

Wysokość oraz ilość naświetlaczy nie jest wystarczająca do przedstawienia rzetelnej wyceny dla tego typu konstrukcji.

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o informacje jak poniżej:

- projektu konstrukcji.
- danych czy maszt ma posiadać system komunikacji
- rozmieszczeni opraw
- gdzie mają się znajdować układy zasilające oprawy?

W celu przygotowania rzetelnej a także konkurencyjnej wyceny proszę gorąco o odpowiedź na powyższe niejasności.

Odpowiedź:

Projekt konstrukcji masztu znajduje się w załączeniu. Obliczenia fotometryczne zostały załączone do poprzednich wyjaśnień SWZ. Z obliczeń jasno wynika jakie parametry techniczne opraw muszą zostać zachowane. Pozostałe parametry zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2. W związku z zaprojektowaniem systemu monitoringu o bardzo wysokich parametrach użytkowych cena tego systemu wynosi 450000 zł. Jest to system do rozwiązań specjalnych jak porty

lotnicze , mennice itp. Jednocześnie zaprojektowane kamery nie posiadają podświetlenia i w nocy obraz będzie nieczytelny.

Zwracamy się do inwestora z prośbą o zgodę na zastosowanie systemu monitoringu o adekwatnych do zastosowania parametrach i rozsądnej cenie na przykład:

Trzy kamery IP wewnętrzne 4 Mpx z podświetleniem IR

8 kamer IP zewnętrznych 4 Mpx z podświetleniem IR zasięgu 50 m /4 na budynku i po jednej na maszcie/

Rejestrator z pamięcią na 14 dni

Monitor

UPS do podtrzymania działania na 30 min.

Odpowiedź: System nadzoru CCTV zaprojektowany został jako optymalne rozwiązanie do założonych brzegowych warunków technicznych. Wykonawca może zaoferować system równoważny, przy czym równoważność ta polega na spełnieniu wszystkich parametrów technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

Wójt Gminy

Daniel Kołada