

Rogów, 15 lipca 2022 r.

Gmina Rogów
95-063 Rogów, ul. Żeromskiego nr 23

IRG.271.4.2022

Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rogów”.

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych po numerem: 2022/BZP 00232806/01 z dnia 30.06.2022 r.

Gmina Rogów z siedzibą 95 – 063 Rogów ul. Żeromskiego 23 informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z odbiorcą ścieków KPGK w Koluszkach?
Zamawiający posiada uzgodnienia z odbiorcą ścieków KPGK w Koluszkach.

2. Czy Zamawiający wymaga nadzoru ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa nad wykonywanymi pracami?
Tak. Wynika to z uzgodnień z narady koordynacyjnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Brzezinach – w załączeniu niniejszych wyjaśnień skan opinii ZUD BG.6630.7.2019.

3. Czy gmina posiada projekt organizacji ruchu oraz czy będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego?
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 2 - projekt umowy (§ 1a ust. 2 pkt. 16 i 17) Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu drogowego oraz ponoszenia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.
Zamawiający informuje, że sieć kanalizacyjna prowadzona jest w pasach dróg gminnych oraz dróg powiatowych. Dla dróg gminnych zarządcą jest Wójt Gminy Rogów a dla dróg powiatowych Starosta Brzeziński.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że trasa kanału sanitarnego tłoczego zaprojektowana została w terenach kolejowych. Wymogi w zakresie wejścia w teren, prowadzenia robót oraz odbioru prac wynikają z załączonych do niniejszych wyjaśnień skanów uzgodnień projektu budowlanego. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zgody na wejście w teren, pokrycia kosztów zajęcia terenu kolejowego i innych opłat wynikających z uzgodnienia z tytułu prowadzenia prac na terenie PKP.

4. Czy wykonawca może dopisać do przedmiaru robót (załącznik 1C) pozycję nr 43 „Zajęcie pasa oraz inne koszty”?

Tak. Zamawiający skorygował przedmiar dodając nowe pozycje dotyczące zajęcia pasa drogowego.

5. Prosimy o określenie, jakie studnie należy przyjąć do wyceny w przedmiotowym zamówieniu: studnie betonowe czy żelbetowe?

Do wyceny należy przyjąć studnie betonowe, spełniające wymagania określone w dokumentacji projektowej wraz z wkładką tworzywową.

6. Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga montażu pierścienia odciążającego na studniach kanalizacyjnych?

Dla studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w poboczu Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od montażu pierścieni odciążających. W przypadku lokalizowania studni kanalizacyjnych w jezdni wymagane jest zastosowanie pierścieni odciążających.

7. Czy zamawiający dopuszcza zamianę przepadów zaprojektowanych z żeliwa na inny materiał? Jeżeli tak, to na jaki materiał?

Tak. Przepady mogą zostać wykonane zamiennie z kamionki.

8. Czy Zamawiający zaakceptuje włazy 40T żeliwne z zawiasem i rygłem.

Tak.

9. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej jeśli Wykonawca przedłoży referencje na wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami z rur PVC o łącznej długości 1,5 km?

Tak.

10. Czy Gmina posiada uzgodnienia z koleją oraz umowę na umieszczenie w terenie PKP urządzeń infrastruktury technicznej?

Tak

11. Czy do podłączenia zasilania przepompowni K4 zostało wykonane wyprowadzenie przyłącza energetycznego?

Tak

12. Czy umowa z zakładem energetycznym jest kompatybilna z zapotrzebowaniem energetycznym niezbędnym do pracy przepompowni K4?

Tak.

13. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej gminy szczegółowych parametrów i opisów potrzebnych do poprawnej wyceny przepompowni K4.

Zamawiający załącza minimalne wymagania i parametry pracy pompowni.

14. Czy Zamawiający przewidział konieczność montażu falowników w przepompowni ścieków?
Nie.

15. Nie ujęto rury osłonowej w przewiercie (70mb) kanalizacji tłocznej PEHD Dn 110 pod terenem kolejowym. Czy należy uwzględnić rurę osłonową, jeżeli tak to jaką?
Należy uwzględnić rurę osłonową tworzywową np. PEHD lub GRP o średnicy 300 mm.

16. Nie ujęto w wykazie studni – załącznik (R_PW_KS_E2_S_01.pdf) studni nr St10.
W załączeniu wyjaśnić skorygowany rysunek R_PW_KS_E2_S_01.pdf – wykaz studni

17. Prosimy o określenie jakiej średnicy należy wykonać studnie od St 1 do St 10 szt 10 – na profilach i mapach oznaczono je mniejszą średnicą.
Studnie należy wykonać, jako DN1000.

18. Prosimy o określenie ilości studni kanalizacyjnych na kanale grawitacyjnym – wg przedmiaru robót poz. 17 kpl 258 natomiast wg map, profili i zestawienia studni szt 248 (razem ze studnią St1)).
Łączna ilość studni to 248. W załączeniu skorygowany przedmiar robót oraz skorygowany rysunek R_PW_KS_E2_S_01.pdf

19. Kosztorys nie zawiera rozbiórki i odtworzenia wjazdów z kostki brukowej, betonów, kruszywa oraz terenów zielonych. Czy Zamawiający posiada ilość metrów kwadratowych do odtworzenia do wyceny?
W załączeniu skorygowany przedmiar robót.

20. Kosztorys nie zawiera całkowitej wymiany gruntu. Przyłącza oraz niektóre sieci będą budowane pod terenami utwardzonymi. Czy Zamawiający posiada kosztorys lub obmiar zawierający całkowitą wymianę gruntów?
Wymiana gruntu zawarta jest w pozycji 9 przedmiaru robót. W załączeniu skorygowany przedmiar robót.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- a) Starosta Brzeziński decyzją znak: DR.6853.6.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2939E Henryków – Olsza - st.kol Rogów - ul. Strażacka kanalizacji sanitarnej nałożył na Gminę Rogów obowiązek wykonania na odcinku ulicy Żeromskiego odtworzenia po robotach kanalizacyjnych warstw konstrukcyjnych drogi na szerokości wykopu wraz z odtworzeniem nawierzchni w formie warstwy ścieralnej grubości 5 cm na całej szerokości jezdni. W celu zrealizowania obowiązku wynikającego z decyzji lokalizacyjnej należy sfrezować warstwę ścieralną na całej szerokości i po robotach ją odtworzyć.
Odtworzenie ulicy Żeromskiego: warstwy wiążącej na szerokości wykopu + zakładki, konstrukcji podbudowy na szerokość wykopu.
Odtworzenie konstrukcji jezdni:
- warstwa ścieralna z AC11S gr. 5cm (cała szerokość jezdni)
- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 gr. 6cm
- zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
- piasek stabilizowany cementem Rm 2,5MPa gr. 15cm
Kopia decyzji w załączeniu niniejszych wyjaśnień.

- b) Załączone do niniejszych wyjaśnień skany opisy projektów budowlanych obejmują większy zakres prac, aniżeli przedmiot zamówienia z uwagi na to, że część robót jest w trakcie realizacji w ramach I etapu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że uzupełnia zapis SWZ dotyczący decyzji o pozwoleniu na budowę, którymi objęty jest przedmiot zamówienia, tj.: dodaje czwartą decyzję o pozwoleniu na budowę nr 241/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. Starosty Brzezińskiego.

Skany decyzji w załączeniu niniejszych wyjaśnień.

- c) Na obszarze objętym robotami występować mogą kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Projekt budowlany opracowany został i zatwierdzony decyzjami w roku 2019 i 2021. Od tego czasu w ciągach dróg gminnych i powiatowych powstała nowa infrastruktura gazowa, wodociągowa i energetyczna (odcinki sieci i przyłącza), której nie ma na mapach. W trakcie tyczenia prac zobowiązuje się wykonawcę do dołożenia szczególnej staranności w ustalaniu uzbrojenia podziemnego w obrębie prowadzonych prac i współdziałania w tym zakresie z gestorami sieci, tak aby maksymalnie wyeliminować ryzyko uszkodzenia istniejącej w terenie infrastruktury.

Zamawiający do niniejszego pisma załącza:

- kopie uzgodnień dokumentacji ze służbami PKP, ZUDu, KPGK,
- decyzję środowiskową,
- decyzje lokalizacyjne,
- kopie opisu projektów budowlanych,
- skorygowany przedmiar robót,
- opis wymagań dotyczących wyposażenia przepompowni ścieków,
- kopie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00232806/01 koryguje wysokość ustalonego wadium na kwotę 150 000,00 PLN.

Zapisy rozdziału 12 pkt. 12.1 SWZ po zmianie otrzymują brzmienie:

„12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00 groszy)”.

Zamawiający, przypomina, że w dniu 19 lipca 2022 r. dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01 sierpnia 2022 r. a informację o powyższym zawarł na stronie prowadzonego postępowania, na miniPortalu oraz w Biuletynie zamówień publicznych.

Zamieszczając powyższe wyjaśnienia i uzupełnienia niniejszym informuję, że stają się one częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja i są dla Wykonawców wiążące.

Wójt Gminy Rogów

/-/ Daniel Kołada