

PPIS.HK.9020.1.18.11.2023

Brzeziny, dnia 27 października 2023 r.

URZĄD GMINY W ROGOWIE	
Wpłynęło dn.	2023-10-27
L. dz.	3856
Podpis	di piński
A. GONCUP	

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Nr 161/HK/23**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 i 1688), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 i 1688) i § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z dnia 12 października 2023 r. NR 2874/2023-W-3 i NR 2874/2023-W-4 z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Laboratorium EKO SERWIS S. C. Dorota Markowska, Maciej Markowski, Łódź, ul. Wierzbowa 48 próbek wody pobranych do badania w dniu 5 października 2023r. w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, w stacji uzdatniania wody i w punkcie sieci wodociągu w Przyłuku Dużym, którego właścicielem jest Gmina Rogów,

stwierdza przydatność do spożycia wody z wodociągu publicznego w Przyłuku Dużym


Po przeprowadzeniu analizy ww. sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach stwierdza, że woda z wodociągu w Przyłuku Dużym w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23
95-063 Rogów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzezinach
z up. *Ezbieta Supera*
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brzezinach

Brzeziny, dnia 27 października 2023 r.



**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Nr 160/HK/23**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 i 1688), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 i 1688) i § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z dnia 12 października 2023 r. NR 2874/2023-W-1, NR 2874/2023-W-2 i NR 2875/2023-W-1 z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Laboratorium EKO SERWIS S. C. Dorota Markowska, Maciej Markowski, Łódź, ul. Wierzbowa 48 próbek wody pobranych do badania w dniu 5 października 2023r. w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, w punktach sieci i w studni nr 2 wodociągu w Wągrach, którego właścicielem jest Gmina Rogów,

stwierdza przydatność do spożycia wody z wodociągu publicznego w Wągrach

Po przeprowadzeniu analizy ww. sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach stwierdza, że woda z wodociągu w Wągrach w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23
95-063 Rogów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzezinach
z up. [signature]
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brzezinach