

Rogów, dnia 10 września 2024 r.

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia

Nr sprawy: IRG.271.25.2024

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) na zadanie pn. „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Rogów**”.*
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00487107/01 z dnia 5 września 2024 r.

Gmina Rogów z siedzibą 95 – 063 Rogów ul. Żeromskiego 23 informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymienia też wymianę lub wyniesienie układów sterowania oświetleniem ze stacji transformatorowych (27 kpl). Czy zamawiający posiada dokumentację i warunki na wymianę czy wszystkie formalności będą po stronie wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji i warunków na wyniesienia i wymianę szaf oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych. Wszystkie formalności z tym związane, jak również opłaty za wyłączenia napięcia leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Pytanie co do wyniesienia układów pomiarowych poza stacje transformatorowe w jakim zakresie prace mają być wykonane?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie szaf oświetleniowych.

Dotychczasową treść punktu 3.8 Opisu przedmiotu zamówienia zastępuje się nową o brzmieniu:

„3.8. Szafy oświetleniowe

Należy zastosować szafy oświetleniowe według poniższego schematu wykonane w obudowie termoutwardzalnej.

Nowe szafy oświetleniowe montować na fundamentach. Zasilanie z istniejącej stacji transformatorowej należy wykonać kablem aluminiowych 4x25mm². Zasilanie obwodów oświetleniowych należy wprowadzić na najbliższe słupy linii napowietrznej kablami aluminiowych 4x25mm².

Każda szafa oświetleniowa musi być wyposażona w układ ograniczania prądu rozruchowego (softstart).

Zabezpieczenie przelicznikowe zgodnie z warunkami przyłączenia, które musi uzyskać Wykonawca.

Zabezpieczenie obwodów – rozłączniki bezpiecznikowe trójpolowe

Zdemontować istniejący układ sterujący oświetleniem z rozdzielni transformatorowej.

W stacji i szafie oświetleniowej zawiesić zalaminowane schematy.

Wykonanie projektów wymiany i wyniesień szaf oświetleniowych, uzgodnienie z PGE oraz opłaty za wyłączenia napięcia związane z wykonaniem ww. prac leżą w całości po stronie Wykonawcy.”

Schemat pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu nr 2024/BZP 00487107/01 z dnia 5 września 2024 r. zmienia się:

- Termin składania ofert do dnia 16 września 2024 r. do godz. 9:00.
- Termin otwarcia ofert dnia 16 września 2024 r. o godz. 9:30.
- Termin związania ofertą do dnia 15 października 2024 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10 września 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00491492/01.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Wójt Gminy Rogów
Daniel Kołada