

Rogów, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia

Nr sprawy: IOS.271.1.2.2025

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wągry, Rogów i Marianów Rogowski**”. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00152654/01 z dnia 19 marca 2025 r.

Gmina Rogów z siedzibą 95 – 063 Rogów ul. Żeromskiego 23 informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią wszystkich wymaganych kwalifikacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią wszystkich wymaganych w SWZ kwalifikacji.

Pytanie nr 2

Zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.8.3: Studzienki kanalizacyjne na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej winny być zaprojektowane jako rewizyjne betonowe Dn1200mm z wkładką z tworzywa sztucznego. Prosimy o podanie parametrów technicznych wkładek.

Odpowiedź: Wkładki z tworzywa zabezpieczyć mają studnie betonowe przed żrącym (agresywnym) działaniem ścieków. W dotychczasowej realizacji wszyscy wykonawcy stosowali wkładki z tworzywa sztucznego typu PREDL.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.

Wójt Gminy Rogów

Daniel Kołada

/dokument podpisany elektronicznym
podpisem kwalifikowanym/