








- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | POŁYDNYCZNE, PODTYNKOWE GNAZDO WTYKOWE Z KOLKIEM OCHRONNYM |
|  | POŁYDNYCZNE, PODTYNKOWE GNAZDO WTYKOWE Z KOLKIEM OCHRONNYM |
|  | POŁYDNYCZNE, HERMETYCZNE GNAZDO WTYKOWE Z KOLKIEM OCHRONNYM |
|  | POŁYDNYCZNE, HERMETYCZNE GNAZDO WTYKOWE Z KOLKIEM OCHRONNYM |
|  | HERMETYCZNE GNAZDO WTYKOWE 3P+N+Z/400V-52A Z ROZŁĄCZNIKIEM 1WARSTWOWYM 40A4P |
|  | SZAFKA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA POLNY CIEPŁA |
|  | ROZŁĄCZNIK SERWISOWY (BHP) - FFX-30/220V W IZOLACYJNEJ SZCZELNEJ OBUDOWIE RN-55/142 |

UWAGI:

1. INSTALACJE WYKONAC:
 - NA ŚCIANACH MUROWANYCH PRZEWODY POD TYNKIEM,
 - W ŚCIANACH G-Ł PRZEWODY W RURACH RVG-28.
 2. TYP I PRZEKROJ PRZEWODÓW - patrz: SCHEMAT IDEOWY.
 3. PRZESŁONA PRZEWODÓW PRZESŁANY I STROPE OSŁONIE PRZEPUSZTAJĄ Z METALOWYCH RUR Ø25mm.
 4. GNIATDA INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCACH I PODANYCH PRZEZ SYMBOLACH.
 5. ŁĄCZENIE PRZEWODÓW W PUSZKACH Ø80mm, W POMIĘSZCZENIACH GOSPODARCZYCH I SANITARNYCH OSZPŁET HERMETYZACJI, W POZIOSTACH PODCIĄGOWY.
 6. KABELE ZYSIAJĄCE NAPIĘD BRANY WRAZOWO NA TEREN POSIEDLI I DO PRZEDMOWIEI OCZYSZCZALNI.
- ŚCIEKOWY WYPROWADZIĆ BEZPOŚREDNIO Z IZALBY BEZPIECZNIKOWEJ.

PROJEKT PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA NA OŚRODEK SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNY ZHR OKRĘGU ŁÓDZKIEGO W GMINIE ROGÓW, 95-063 JÓZEFÓW 8			
adres:	95-063 Józefów 8, dz. nr 212 obręb Józefów		
inwestor:	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki 90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 9 lok. 35		
branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	data:	12.2022
stadium:	PROJEKT TECHNICZNY	nr uprawnień	podpis
autor:	Jacek Siedlecki	79/89/WŁ	
rysunek:	RZUT PARTERU. INSTALACJA GNIĄZD WTYKOWYCH I ŚŁY.	skala 1:100	nr rys. E-04/PT