



UWAGI:

1. NA STUPIE I STOJAKU DACHOWYM ZAMONTOWAĆ SAMOKLINUJĄCE SIĘ UCHWYTY KOŃCOWE SO118.425S.
2. STOJAK DACHOWY WZMOCNIĆ 2 PODPORAMI Z OCYNKOWANYCH RUR Ø38mm.
3. PRZEWÓD OD ZACISKÓW PODZIAŁU WŁASNOŚCI DO SZAFKI ZŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO Z TABLICĄ LICZNIKOWĄ, AsXSn4x25mm².
2. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ WYKONAĆ W METALOWYCH PUSZKACH ODGAŁĘŻNYCH Z ZACISKAMI 25mm². PUSZKI INSTALOWAĆ 0,2m NAD POSADZKĄ POD TYNKIEM.
3. SZYNĘ WYRÓWNAWCZĄ INSTALOWAĆ W OBUJEDNIE TABLICZY BEZPIECZNIKOWEJ.
4. DO INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METALOWE URZĄDZENIA STANOWIĄCE STAŁE WYPOSAŻENIE BUDYNKU (KRANY, BRODZIKI, WANNY, KOJCE, CO, KUCHNIE GAZOWE, ZLEWOWNYK, METALOWE OKAPY) I SZYNĘ PE TABLIC BEZPIECZNIKOWYCH.
5. PRZEWODY OD STOJAKA DACHOWEGO DO SZAFKI TABLICZY BEZPIECZNIKOWEJ (TB-HAR) OSŁONIC METALOWYMI RURAMI RS-P47.
6. ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI, WYRÓWNAWCZEJ I WENIETRZNEJ ODGROMOWO-PRZEPięCIOWEJ MONTOWAĆ 0,5m NAD TERENEM.
7. WYŁĄCZNIK P-POZ - ZESTAW Z CERTYFIKATEM DOPUSZCZENIA CNBOP-PIP.

PROJEKT PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA NA OŚRODEK SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNY ZHR OKRĘGU ŁÓDZKIEGO W GMINIE ROGÓW, 95-063 JÓZEFÓW 8			
adres:	95-063 Józefów 8, dz. nr 212 obręb Józefów		
inwestor:	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki		
branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	data:	12.2022
stadium:	PROJEKT TECHNICZNY	nr uprawnień	podpis
autor:	Jacek Siedlecki	79/89/MŁ	
rysunek:	RZUT DACHU. INSTALACJA WLZ.	skala 1:100	nr tys. E-03/PT
STUDIOPRUNA Studio Runa Rafał Uniszewski 90-364 Łódź ul. Tyna 33/16 NIP: 771-280-98-71 REGON: 366063184 tel. 512 74 88 55			