

Rogów, dnia 27 października 2025 r.

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia

Nr sprawy: IOS.271.1.10.2025

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na zadanie pn. „**Dostawa agregatów prądotwórczych dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej**”. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00482295/01 z dnia 17 października 2025 r.

Gmina Rogów z siedzibą 95 – 063 Rogów ul. Żeromskiego 23 informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Agregat musi spełniać norme Stage V?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że agregat nie musi spełniać przedmiotowej normy.

Pytanie nr 2

W załączniku numer 3 Część I, II, III Zamawiający w specyfikacji wskazał, że agregat ma spełniać wymagania w zakresie poziomu hałasu określone jako max. 75 dB(A) w odległości 7m. Według obecnego stanu prawnego maksymalne poziomy hałasu, określone za pomocą parametru mocy akustycznej, dla urządzeń użytkowanych na zewnątrz określa Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że agregat ma spełniać wymagania określone w tej Dyrektywie, co zastępuje wymagania wskazane w specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że agregaty muszą spełniać wymagania określone w Dyrektywie, a nie wskazane w specyfikacji.

Pytanie nr 3

W załączniku numer 3 Część I, II, III Zamawiający wymaga m.in. zabezpieczenia różnicowo-prądowego. W agregatach prądotwórczych występują zabezpieczenia zwarciowe, przeciążeniowe – wyłącznik główny agregatu oraz sterownik (pomiar prądu obciążenia). Sterownik pełni funkcję zabezpieczenia i nadzoru nad parametrami jak: napięcie, częstotliwość, prąd, moc i zabezpiecza silnik poprzez monitoring temperatury płynu chłodniczego, ciśnienia oleju, poziomu paliwa, napięcia akumulatora, natomiast zabezpieczenia różnicowo-prądowe są rzadkością, ponad to, gdy agregat będzie podłączony do obiektu, w którym są zabezpieczenia różnicowoprądowe, to nie będą one działały prawidłowo. Proszę o odstąpienie od wymogu tego wyposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odstępuje od przedmiotowego wymogu.

Pytanie nr 4

W załączniku numer 3 Część I, II, III Zamawiający wymaga dostarczenia modułu automatyki w SZR/ATS, który to będzie decydował o wykrywaniu zaniku i powrotu sieci i dawał polecenie na „start” agregatu, a w punkcie 2 tego załącznika wymaga sterownika agregatu np. typu AMF (ComAp, DeppSea), który posiada wiele funkcji w trybie pracy AMF w tym monitorowanie parametrów sieci. W przypadku zaniku lub nieprawidłowości parametrów zasilania przez określony czas sterownik uruchamia agregat i przełącza zasilanie odbiorów pomiędzy siecią a agregatem wykorzystując do tego SZR/ ATS, zbudowany np. na bazie przełącznika zasilania z napędem elektrycznym typu ABB OTM. Przełącznik zasilania jest montowany w osobnej metalowej obudowie. Urządzenie gwarantuje pełną separację pomiędzy siecią a agregatem. Przełącznik posiada możliwość ręcznego przełączenia źródła zasilania. W tej sytuacji źródła sterowania dublują się. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie panel automatyki agregatu będzie monitorował sieć i wysyłał sygnał do SZR/ATS?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie.

Pytanie nr 5

W załączniku numer 3 Część IV Zamawiający wymaga dostarczenia agregatów z silnikiem diesla. Czy Zamawiający dopuści agregaty z silnikiem benzynowym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza agregaty z silnikiem benzynowym.

Zmiana treści SWZ:

Jednocześnie w dniu dzisiejszym dokonuje się zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00482295/01 z dnia 17 października 2025 r. w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i jego publikacji na stronie prowadzonego postępowania.

- Termin składania ofert – 31 października 2025 r. do godz. 8:00.
- Termin otwarcia ofert – 31 października 2025 r. o godz. 8:30.
- Termin związania ofertą – 30 dni tj. do dnia 29 listopada 2025 r.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.

Z up. Wójta Gminy Rogów

Radosław Lewandowski

Sekretarz Gminy

/dokument podpisany elektronicznym
podpisem kwalifikowanym/