



UWAGA:

1. Magazyn oleju opałowego pozostaje bez zmian do wykorzystania.
2. Instalacje zasilania palnika olejem przełożyć do nowego kotła.
3. Istniejący obieg grzewczy należy włączyć do projektowanej instalacji kotła.
4. Do projektowanego podgrzewacza pojemnościowego włączyć instalacje wody istniejącą i projektowaną oraz instalacje cyrkulacji c.w.u.
5. System kominowy dn. 180 mm należy przyłączyć do projektowanego kotła Logano 315

PH

87-800 Wrocław ul. Żytnia

tel.: 607-200-909

TEMAT: Dobudowa wielofunkcyjnej sali przy szkole w Ugoszczu

TREŚĆ RYS.: INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT KOTŁOWNI

BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5 125.68 Wk	05.2019r		SKALA 1:50
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Stypułkowski	ABIT-VII-7342-3/99	05.2019r		Nr rysunku
					PUH-05-04-2019
					7