

Brzuze, dnia 28.10.2020 r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Brzuze : www.bip.brzuze.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 598288-N-2020 z dnia 16.10.2020 r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 i 6 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia :

Pytania dotyczące przetargu :

1. Nawiewniki higrosterowne do okien - brak w kosztorysie, jaką ilość przyjąć do wyceny?
Odp.

Zgodnie z zapisami SIWZ w rozdziale XIII pkt. 2 cyt. :

*Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna być obliczona przez wykonawcę na podstawie **załączonej dokumentacji projektowej, STWiORB oraz wytycznych zawartych w niniejszej SIWZ. Przedmiary robót są dokumentem pomocniczym do wyceny oferty.***

Jak wynika z powyższego, podstawą do wyceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWiORB i na podstawie tych dokumentów należy opracować ofertę.

2. Uchylacze o otwierania okien - brak w kosztorysie , jaką ilość przyjąć do wyceny?
Odp.

Odpowiedź w pkt. 1

3. Parter sala wielofunkcyjna - proszę o podanie parametrów krzeseł szt 140 .
Odp.

Krzeseło (siedzisko audytoryjne) ze składanym grawitacyjnie siedziskiem i oparciem, wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej, zabezpieczone powłoką lakierniczą o właściwościach trudnopalnych. Sklejka bukowa o grubości minimum 12 mm (siedzisko) i minimum 10 mm (oparcie). Całość instalowana na stalowej belce nośnej, mocowanej na uchwytych. Elementy konstrukcyjne zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Opcje mocowania: wersja przestawna (siedzisko wolnostojące) z możliwością mocowania do podłoża.

95 szt. siedzisk pojedynczych.

45 szt. siedzisk złączonych potrójnie (3 szt. x 15 zestawów)

4. Właz techniczny na poddasze rys K2 - brak w kosztorysie , jakie ma mieć parametry?
Odp.

Odpowiedź w pkt. 1

5. Brak w przedmiarze nakładów na pracę rusztowań.

Odp.

Odpowiedź w pkt. 1

6. Przedmiar pozycje 1814 oraz 1817 - pokrycie dachu - blachy okapowe - czy to jest pozycja zdublowana ?

Odp.

Odpowiedź w pkt. 1

7. Bonie na elewacji - brak w kosztorysie, jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odp.

Odpowiedź w pkt. 1

8. W przedmiarze poz. 1245 oraz 1247 powtarzają się siatki do piłki siatkowej - czy to jest pozycja zdublowana ?

Odp.

Ma być jedna siatka do siatkówki.

9. Proszę o parametry tablicy wyników.

Odp.

Minimalne wymagania techniczne:

Wymiary tablicy: 220x125x6,5 cm. Wysokość modułów LED: 13 cm. Diody LED: szerokokątne, o podwyższonej jasności. Ilość kolorów LED: 2 – czerwony i żółty. Widoczność 110 metrów. Zasilanie: 230 V / 50 Hz. Obudowa: PCV, płyta czołowa – poliwęglan odporny na uderzenia, elementy metalowe. Sterowanie bezprzewodowe (pilot radiowy posiadający zasięg do ok. 100 metrów). Sygnał dźwiękowy. Wymiary w tolerancji +/- 5%.

Minimalne parametry:

Czas rzeczywisty. Ustawiany czas gry. Wynik meczu (goście – gospodarze) od 0 do 199 punktów. Koniec czasu – odliczanie (24/14). Nr połowy meczu od 0 do 9. Stan setów lub suma fauli. Programowane nazwy drużyn.

10. Ilość ławek gimnastycznych - przedmiar szt 8, projekt szt 10.

Odp.

Odpowiedź w pkt. 1

11. Drążek gimnastyczny z tuleją poz. 12435 - przyścienny , jednopółowy , wolnostojący czy dwupółowy wolnostojący ?

Odp.

Drążek gimnastyczny zakładany na drabinkę gimnastyczną.

12. W związku z zaprojektowanym kotłem niskotemperaturowym olejowym, który **nie spełnia** obowiązującego Rozporządzenia Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zwracamy się z zapytaniem, czy w ofercie należy przyjąć kocioł olejowy kondensacyjny, który ten wymóg spełnia?

Według wyżej wymienionego Rozporządzenia wymagane są warunki minimalnej sprawności użytkowej urządzeń grzewczych w zakresie mocy od 70 do 400 kW:

- minimum 86% dla pełnego obciążenia kotła,
- minimum 94% dla obciążenia częściowego wynoszącego 30%.

Sprawność ta odnosi się do **ciepła spalania**, a nie wartości opałowej paliwa wg, której podana jest wymagana sprawność zaprojektowanego kotła wynosząca nie mniej niż 95%. Prosimy o podanie zamiennego kotła, który spełnia ww. Rozporządzenie.

Odp.

Zgodnie z zapisami w rozdziale IV pkt. 3 ppkt. 1 SIWZ, jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące

przyszłego wykonawcę do ich stosowania, pod warunkiem, że rozwiązanie równoważne będzie potwierdzało wymagania projektowe.

Pod pojęciem równoważne - rozumie się kocioł paliwowy do ogrzewania pomieszczeń o znormalizowanej mocy 230 kW spełniający wymagania zawarte w załączniku Nr 2 pkt. 1 lit. a) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE tzn. posiadający sprawność użytkową min. 86% dla 100% znormalizowanej mocy i min. 94% dla 30% znormalizowanej mocy.

Równocześnie z dostawą kotła należy dobrać do niego automatykę dedykowaną przez producenta.

Do dobranego kotła należy również przyjąć podgrzewacz pojemnościowy dedykowany przez producenta kotła.

13. Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów technicznych, karty katalogowej centrali wentylacyjnej w celu prawidłowej wyceny.

Odp.

Do projektu załączona jest karta doboru centrali wentylacyjnej ze wszystkimi niezbędnymi parametrami.

Główne parametry (wydajność i spręż) podane są na pierwszej stronie karty doboru.

Karta doboru w załączeniu.

14. W dokumentacji przetargowej brak rysunku branży sanitarnej: rys nr 1 – rzut parteru – wentylacja nawiewna. Proszę o udostępnienie.

Odp.

W projekcie wystąpił błąd w tytule rysunku. Winno być „Rzut parteru – wentylacja wywiewna” na parterze budynku wentylacja nawiewna kanałowa nie występuje.

W załączeniu projekt (opis projektu i rysunek zamienny)

15. Pytania dotyczące przetargu

- 1) Przedmiar roboty budowlane - czy roboty w pozycjach od 11815 do 11818 co do zasady powinny być w robotach budowlanych czy wentylacyjnych ?
- 2) Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną - proszę o detal lub ilość kg jaką należy przyjąć do oferty.
- 3) Czy pozycja kosztorysowa przedmiarowa 1.10.8 (obróbka blacharska z blachy powlekanej m2 16,956) oraz 1.16.2 (obróbka blacharska z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne m2 16,956) to jest ta sama robota ?
- 4) Detal D1 konstrukcji wsporczej pod zadaszenie wejścia głównego przewiduje dwuteownik HEB 400, rzut parteru rys. A2 przewiduje zastosowanie IPE 400 waga 1 mb HEB 400 wynosi 155 kg/mb , waga IPE 400 wynosi 66,30 kg , co należy przyjąć w ofercie?
- 5) Jakiego typu powłoki zabezpieczające należy zastosować dla konstrukcji stalowych głównych i wsporczych ?

Odp.

Ad. 1, 2 – patrz odpowiedź na pyt. 1.

Ad. 3 – tak, to jest ta sama robota.

Ad. 4 – Należy przyjąć IPE 400

Ad. 5 – Konstrukcje stalowe główne należy zabezpieczyć przed korozją i bierną ochroną przeciwpożarową zgodnie z PN-EN 1090-2+A1:2012 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 5:20092 „Ochronne systemy malarskie”.

Wykonać wg. rysunku detalu D!. Zabezpieczenie powierzchni metalowych po uprzednim przygotowaniu farbą antykorozyjną oraz min. dwukrotnie farbą poliwinylową - konstrukcje stalowe główne i wsporcze.

16. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie innej systemowej podłogi niż ta, która jest opisana na stronie 12 opisu architektonicznego indeks P2 ?

Odp.

Nie.

17. Na elewacji płn-zach usytuowane jest logo pn. Sala Wielofunkcyjna ... w Ugoszczu.

Proszę o bliższą charakterystykę zastosowanych liter - wysokość , szerokość itp.

Odp.

Logo nie jest przedmiotem zamówienia. Zostało umieszczone na rysunku do celów prezentacji projektu.

18. Ze względu na rozbieżności między opisem technicznym (zestawienia), profilami, a rzutami parteru i piętra wymiarów grzejników, prosimy o jednoznaczne wskazanie gdzie są wymiary prawidłowe.

Odp.

Do wykonania obliczeń i wymiarowania instalacji grzewczej podstawą są rzuty projektowanego budynku, zatem wielkości i ilości grzejników prawidłowe do wyceny są na rzutach budynku. Profile i zestawienia materiałów są następstwem obliczeń wykonanych na rzutach.

19. Prosimy o podanie w jakiej izolacji mają być wykonane przewody wentylacyjne-nawiewne (po wyjściu z centrali-po obróbce powietrza z łącznika do budynku sali gimnastycznej) i wywiewne prowadzone na odzysk z sali do centrali i czy będą one prowadzone wewnątrz czy na zewnątrz obiektów?

Odp.

Grubość projektowanej izolacji cieplnej dla kanałów wentylacyjnych ujęta jest w projekcie (strona 12). Dla kanałów wentylacyjnych należy stosować wełnę mineralną na folii aluminiowej.

20. Prosimy o wyjaśnienie jakie siedzenia – zestawy przenośne (140 szt.) w wyposażeniu sali gimnastycznej Zamawiający ma na myśli?

Odp.

Odpowiedź w pytaniu Nr 3.

21. W przedmiarze robót powtarza się pozycja „siatka do siatkówki ”? Czy jedną z nich ma być siatka do tenisa ziemnego czy 2 do siatkówki?.

Odp.

Ma być jedna siatka do siatkówki i jedna siatka do tenisa ziemnego.

22. Prosimy o wskazanie, która ilość ławek gimnastycznych jest prawidłowa? w przedmiarze jest 8 szt., natomiast w O.T sztuk 10?

Odp.

Ma być 10 ławeczek gimnastycznych.

23. Prosimy o podanie wymiarów, parametrów lub specyfikacji tablicy elektronicznej wyników sportowych.

Odp.

Odpowiedź w pytaniu Nr 9.

24. Prosimy o podanie prawidłowej ilości materacy gimnastycznych 200 x 120 o grubości 5 cm. Przedmiar podaje 4szt., natomiast O.T. 15 szt.

Odp.

Powinno być 15 szt.

25. W O.T w wyposażeniu- lekkoatletyka znajdują się plotki lekkoatletyczne 10 szt., stojak do skoku wzwyż, czego nie zawiera przedmiar robót? Czy dodać pozycję do przedmiaru?

Odp.

Odpowiedź w pkt. 1.

26. Czy drążek gimnastyczny z tuleją ma być drążkiem przyściennym, jednopolowym? czy wolnostojącym. Prosimy o wskazanie lokalizacji montażu.

Odp.

Odpowiedź w pytaniu Nr 11.

27. W związku z wymianą kotła Logano ST245 120 kW na nowy Buderus GE 315 o mocy 230 kW pytanie czy kotłownia ma mieć nową automatykę, czy zgodnie z zapisem pkt 9 str. 47 należy wykorzystać automatykę Logomatic 5000 ?

Odp.

Odpowiedź w pkt. 12.

W związku z brakiem nakładów i zestawień RMS oraz w związku ze szczegółową i czasochłonną analizą dokumentacji proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10.11.2020.

Odp.

Zamawiający nie może spełnić prośby wykonawcy ze względu na niezwłoczność przystąpienia do wykonywania robót, co jest związane z przyjętą formą rozliczenia w 2020r.

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) następująco :

1. W rozdziale IV pkt. 5 dodaje się ppkt. 6) o treści :

6) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile będą już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych roboty budowlane lub usługi. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także będzie przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

2. W rozdziale XI w pkt. 3 skreśla się ppkt. 4) i dodaje się kolejne ppkt. 6 i 7 o treści :

6) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą,
7) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem,

3. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

1. Oferty należy składać do dnia **04.11.2020 r. do godziny 10:00** w sekretariacie Urzędu Gminy Brzuze.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia **04.11.2020 r. o godzinie 10:15** w budynku świetlicy wiejskiej w Brzuzem obok Urzędu Gminy Brzuze.

Wójt Gminy Brzuze
Jan Koprowski
/-----/

W załączeniu :

1. Opis techniczny PB + rysunek Nr 1 Wentylacja wywiewna
2. Karta doboru centrali wentylacyjnej