

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki kompletnego fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego na podwoziu jezdnym (przyczepie).

2. Agregat musi spełniać poniższe wymagania techniczne:

- 1) agregat fabrycznie nowy;
- 2) zaopatrzony w płyny eksploatacyjne, wymagane instalacje, akumulatory oraz zabezpieczenie prądnicy (wyłącznik mocy);
- 3) zabudowany na podwoziu jezdnym z przyczepą dwuosiową z podporami umożliwiającymi odciążenie osi pojazdu podczas wyprężenia z pojazdu;
- 4) podpory na czas transportu nie mogą utrudniać jazdy w terenie;
- 5) przyczepa powinna być wyposażona w hamulec najazdowy;
- 6) przyczepa powinna być wyposażona w koło zapasowe z uchwytem do mocowania;
- 7) instalacja elektryczna przyczepy dostosowana do napięć DC 12V i 24V;
- 8) cała zabudowa musi uwzględniać dopuszczalne naciski na poszczególne osie oraz nie przekraczać DMC max. 2900 kg;
- 9) przyczepa musi być dopuszczona do ruchu drogowego — homologacja;
- 10) długość maksymalna zabudowanej przyczepy - 4,7 m wraz z dyszlem;
- 11) maksymalna szerokość zewnętrzna zabudowanej przyczepy - 2 m;
- 12) agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25°C do +45°C;
- 13) przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych;
- 14) powinien posiadać:
 - a) moc podstawową PRP wg PN-ISO 8528-5 min 130,0 kVA/104,0 kW;
 - b) moc ciągłą min 80 % mocy podstawowej PRP;
 - c) prąd znamionowy 188A;
 - d) napięcie znamionowe 400 V/230 V,
 - e) możliwość awaryjnego zatrzymania z sygnalizatorem dźwięku awarii,
 - f) główne zabezpieczenie nadprądowe.
- 15) agregat powinien być wyposażony w wyłącznik awaryjny umieszczony przy panelu sterowania na obudowie agregatu;
- 16) spełniać wszelkie przepisy bezpieczeństwa wymagane dla tego typu maszyn;
- 17) moc akustyczna agregatu nie przekraczająca 100 dB;
- 18) współczynnik średniego obciążenia min. 80%;
- 19) zużycie paliwa przy 100% obciążenia - do 30,2l/h
- 20) obudowa agregatu przystosowana do pracy na zewnątrz i na zmienne warunki atmosferyczne, zabezpieczona antykorozyjnie;
- 21) wszystkie zamki muszą być osłonięte od zanieczyszczeń i wilgoci w celu minimalizacji ryzyka zacięcia lub zamarznięcia zamka;
- 22) wyświetlacz panelu sterowania w technologii LED;
- 23) konstrukcja ramy głównej zabezpieczona antykorozyjnie;
- 24) silnik uruchamiany rozrusznikiem;
- 25) rozruch silnika wykonalny po wciśnięciu przycisku START;
- 26) panel obsługi w języku polskim;
- 27) agregat wyposażony w rozdzielnie lub panel gniazd przyłączeniowych z zastosowaną kombinacją gniazd jednofazowych (2x16A), trójfazowych (1x32A) oraz (1x16A) z listwą odbioru mocy;
- 28) wymiary D x S x W nie większe niż 3300 x 1200 x 2200;

- 29) dwa wlewy paliwa;
- 30) wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej.

3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

- 1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu dostawy z min. 3 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8:00 do 15:00;
- 2) gwarancja na oferowany agregat powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiem i prądnicą oraz przyczepą, zgodnie z zaleceniami producenta;
- 3) w okresie gwarancji Wykonawca wykona przeglądy agregatu wynikające z zaleceń producenta w zakresie silnika i prądnicy oraz zaleceń producenta agregatu.
- 4) agregat oraz przyczepa powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
- 5) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz punktów serwisowych);
- 6) Wykonawca zapewni rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
- 7) Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaze Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu i przyczepy, dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu, a także przekaze całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy;
- 8) Wykonawca przedstawi oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące silnika agregatu, prądnicy agregatu, podwozia oraz całego agregatu umożliwiające pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów;
- 9) Wykonawca przekaze Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przyczepy;
- 10) Cena dostawy agregatu do Zamawiającego, powinna być wliczona w cenę wykonania przedmiotu umowy;
- 11) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Urzędu Gminy Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8:00 do 15:00.

Głównym i jedynym kryterium wyboru oferty będzie kryterium ceny.

Zamawiający zastrzega, iż termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 21 sierpnia 2025r.