

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rozogach Sp. z o.o.
ul. Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi**

DECYZJA

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) i po przeprowadzonej kontroli jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Rozogi, pobranej do badania 26 i 31 października 2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza wygaśnięcie własnej decyzji znak: HK.4022.4.173.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. wydanej w sprawie natychmiastowego nakazu doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Rozogi do norm sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o.o. w ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie harmonogramem na 2018 rok, 24 października 2018 r. przeprowadził kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Rozogi. W pobranej próbce wody z SUW woda czysta (kod próbki 515z/Sz) stwierdzono obecność bakterii grupy coli – 36 jtk/100 ml.

Zgodnie z zapisem załącznika nr 1 część C tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia wartość parametryczna liczby bakterii grupy coli wynosi 0 jtk lub NPL w 100 ml wody. Dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru *Escherichia coli* i *Enterokoki* w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia. W zbadanej próbce wody liczba bakterii grupy coli wynosi 36 jtk/100 ml, natomiast *Escherichia coli* i *Enterokoki* 0 jtk/100 ml.

W związku z powyższym dnia 26 października 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie wydał decyzję znak: HK.4022.4.173.2018 w sprawie nakazu natychmiastowego doprowadzenia jakości wody, pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Rozogi do obowiązujących norm sanitarnych.

Strona w ramach nakazów decyzji przeprowadziła dezynfekcję ujęcia oraz intensywne płukanie sieci wodociągowej. Przeprowadzone działania naprawcze przyniosły pożądany efekt tj. jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły przeprowadzone w dniach 26 i 31 października 2018 r. kontrole jakości wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie postanowił jak w sentencji.

Podstawę prawną decyzji stanowi art. 162 § 1 pkt. 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja ta stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie, ul. M.C. Skłodowskiej 8.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie będzie można się od niej odwołać.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
mgr Grażyna Sosnowska
specjalista higieny

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
2. Wójt Gminy Rozogi
3. Starosta Szczycieński
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
5. Sekcja HŻŻiPU, HDiM w/m
6. a/a

Szczytno, dnia 5 listopada 2018 r.

Znak: HK.0330.24.2018

K O M U N I K A T

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie informuje, iż jakość wody w wodociągu publicznym Rozogi uległa poprawie, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
mgr Grażyna Sosnowska
specjalista higieny