

Rozogi, 11.02.2019 r.

Gmina Rozogi  
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22  
12-114 Rozogi

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

DOT. ZAMÓWIENIA PN.:  
**MODERNIZACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO  
W URZĘDZIE GMINY ROZOGI**

Znak sprawy: ROŚ.271.2.2019

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:** Jeżeli likwidujemy centralę telefoniczną to końcówka sygnałów miejskich zostaje w starym miejscu, bez przenoszenia do serwerowni lub nowego miejsca usytuowania centrali. Brak jest informacji na temat przenosin centrali oraz krosowania sygnałów miejskich i wewnętrznych po przenosinach / brak zakresu prac /.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia ponownie, że należy wykonać połączenie przewodem YTKSY 10x2x0,5 na poziomie piwnicy, między istniejącym przyłączem telefonicznym (wejście linii zewnętrznej), a nową serwerownią (ok. 16m). Do wykonawcy będzie należało jedynie przeniesienie fizyczne urządzenia tj. centrali telefonicznej (o wym. 30 cm wys./24 cm szer./7,5 gł.) z pomieszczenia sekretariatu i zainstalowanie go we wskazanym miejscu w serwerowni.

*/-/ Zbigniew Kudrzycki  
Wójt Gminy Rozogi*