


RK - FW412FT - 48 mod.



NR. OBW.	OPIS ODPLYWU	Moc inst. (kW)
----------	--------------	----------------

0.9	pom. -1.02,	1
0.9	gniazda pom. pom. -1.01,	2
0.15	oświetlenie pom. pom. -1.01, -1.02,	3
0.5	rezerwa	4
0.5	rezerwa	5

0.02	zawory pom. -1.02,	6
0.01	sterownik pom. -1.02,	7
0.85	pompy pom. -1.02, -1.03,	8
0.5	kocioł pom. -1.02,	9
0.85	rezerwa	10
0.5	rezerwa	11



Pradma
TWOJE BIZNES PLANY Z PRADZEM

ul. Tylińskiego 16
10-683 Olsztyn
NIP: 848-177-10-79

+48 503-303-066
biuro@pradma.pl
www.pradma.pl

OBIEKT: Termozalacja budynku Urzędu Gminy Rozogi,
ul. 22 lipca 22, 12-114 Rozogi

TEMAT: Schemat ideowy rozdzielnic R-K

SKALA	NR RYS.	DATA
b/s	E-03	01.2018

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Naruszewicz
upr.bud.nr WAM/0068/PW/OE/11

mgr inż. Tomasz Niedźwiecki
upr.bud.nr PDL/0058/POOE/11

OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Kulesza

podpis